

Miejscowość, data

Gorzów Wlkp. dnia 25.09.2024

**Uczestnicy Postępowania**

ENEA Operator Sp. z o.o., zgodnie z pkt 1.5 WZ wyjaśnia treść Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego nr **RPUZ/G/0150/2024/OD/ZIR/RI**, którego przedmiotem jest:

**Przyłączenie do sieci elektrowni Grabno Południe****(pole 110 kV GPZ Rzepin) projekt + wykonawstwo**Pytanie nr 1:

Proszę o podanie Producenta aktualnie zainstalowanego na stacji zabezpieczenia ZS i LRW.

Odpowiedź:

Zainstalowane na stacji zabezpieczenia – TSL-11 firmy ZPrAE

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie Producenta aktualnie zainstalowanej na stacji Sygnalizacji Centralnej.

Odpowiedź:

Zainstalowana na stacji Sygnalizacja Centralna – CSS-4E firmy C&C.

Pytanie nr 3:

Proszę o informację czy w polach pomiaru napięcia po zdemontowaniu przekładników napięciowych należy zbudować nowe przekładniki napięciowe?

Odpowiedź:

Powyższe opisuje pkt 4.2.1 str. 4 załącznika nr 15 opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne)

Pytanie nr 4:

Jakiego typu jest przyłączana elektrownia? Czy jest to elektrownia fotowoltaiczna czy wiatrowa?

Odpowiedź:

Przyłączana jest elektrownia fotowoltaiczna.

Pytanie nr 5:

Jaka jest moc przyłączeniowa elektrowni?

Odpowiedź:

Moc przyłączeniowa podana w załączniku nr 15.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Zmawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu.

Pytanie nr 7:

Poproszę o przesłanie draftu umowy (załącznik nr 15) na adres mailowy wskazany w załączniku nr 9.

Odpowiedź:

Draft umowy został udostępniony na stronie Zmawiającego jako załącznik nr 12.

Z poważaniem