

Poznań, 06.05.2025 r.

RPUZ/P/0165/2025/DD/ZDE/DM

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Enea Operator Sp. z o.o., działając na podstawie pkt 1.5. Warunków Zamówienia z dnia 17.04.2025r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Wymiana izolacji i prace antykorozyjne na linii 110 kV Leszno Wschód – Rydzyna

udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej przedmiotowej linii i stwierdzeniu konieczności zmiany obostrzeń na słupie nr 28 w związku ze znajdującymi się drogami gminnymi w obu kierunkach sekcji zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na zamontowanie odpowiednich łańcuchów izolatorowych ŁO2 i zachowanie istniejących naprężeń bez konieczności regulacji całych kilku kilometrowych sekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Nie jest wymagane wykonywanie regulacji zwisów przewodów pod warunkiem zachowania istniejących naprężeń.

Z poważaniem

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl