

Przedmiot zamówienia:	(OD5-RD7) Przebudowa linii napowietrznej SN "GPZ Czarnków - Trzcianka II" w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2613 "Lipica 1 - śluza", pow. czarnkowsko-trzcieński, woj. wielkopolskie
-----------------------	---

**1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

- 1.1. Stanowisko słupowe SN-15 kV typu Ogr-13,5/25 – 1 szt.
- 1.2. Linia kablowa SN-15 kV typu 3\*NA2XS(F)2Y 1x150/25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości około 1906 m.
- 1.3. Linia kablowa SN-15 kV typu 3\*NA2XS(F)2Y 1x70/25 mm<sup>2</sup> o łącznej długości około 8 m.
- 1.4. Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn – 1 szt.
- 1.5. Linia kablowa nN-0,4 kV typu NAY2Y 4x150 mm<sup>2</sup> o łącznej długości około 11 m.
- 1.6. Linia kablowa nN-0,4 kV typu NAYY-J 4x35 mm<sup>2</sup> o łącznej długości około 8 m.
- 1.7. Budowa złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P – 1 szt.
- 1.8. Demontaż istn. linii napowietrznej SN-15 kV wraz ze stanowiskami słupowymi o łącznej długości około 1800 m.
- 1.9. Demontaż istn. słupowej stacji transformatorowej SN/nn – 1 szt.
- 1.10. Demontaż istn. złącza kablowo-pomiarowego typu ZNP-10/1 – 1 szt.

Konieczne jest wykonanie całego zakresu rzeczowego zawartego w dokumentacji projektowej.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia, aktualizacji lub pozyskania nowych decyzji posiłkowych wydanych przez instytucjonalnych właścicieli terenu, umożliwiających realizację i skuteczne zakończenie przedmiotowego zadania, są to między innymi: opinie i decyzje wynikające z przepisów prawa (np. drogi publiczne, gminy, konserwator zabytków, Nadleśnictw itp.).

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do tych uwzględnionych w dokumentacji projektowej, których parametry techniczne są nie gorsze od zaprojektowanych oraz zgodne z dokumentami standaryzacyjnymi ENEA Operator Sp. z o.o. i załączoną tabelą równoważności.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymagań ENEA Operator sp. z o. o. w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców produktów i usług związanych z systemem informacyjnym Usługi Kluczowej”, zamieszonego na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.operator.enea.pl/uslugidystybucyjne/instrukcjeistandardysieci/wspolpracazdostawcamiwzakresiewymagania>.

--	--

Data

Podpis

osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia

--	--

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/  
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej