Załącznik nr 3.4 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego						RPUZ/P/0551/2024/DD/ZDE/RD-10			
(OD5-RD5) Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie RD Opalenica poprzez automatyzację linii SN i stacji SN/nN w wyniku zastosowania zdalnego sterowania (telemechanizacji) w systemie - „zaprojektuj i wybuduj"									
ZADANIE NR 4 - ciągi liniowe SN z GPZ Grodzisk [GRD], S-2024-13630									
Numer Zadania	Pozycja	**Nazwa ciągu liniowego**	**Numer Stacji / ZKSN / stanowiska słupowego SN lub łącznika**	**Zakres prac**	**Dopuszczalny czas wyłączeń przez Zamawiającego**	**Moc i ilość agregatów prądotwórczy, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach zadania**			
						100 kVA	**160 kVA**	**250 kVA**	**400 kVA**
4.	4.1.	GRD - Kamieniec	22-21 Grodzisk "Grokom"	kompleksowa modernizacja stacji 4-pola, automatyzacja stacji: 3-pola (MST)	1x 12h				
	4.2.	GRD-GRODZISK 1	22-915 Grodzisk "Krzywa"	kompleksowa modernizacja stacji 3-pola, automatyzacja stacji: 2-pola (MST)	1x 12h			22-915	
	4.3.	GRD-WIELICHOWO	stan. w LnSN nr: RD10/G/23/64	rozłącznik podwójny	1x 6h				
	4.4.	GRD-WIELICHOWO	stan. w LnSN nr: RD10/G/23/161/37	rozłącznik podwójny	1x 6h	22-695	22-764	22-765	
	4.5.	GRD-WIELICHOWO	22-387 Rakoniewice "Piekarnia"	kompleksowa modernizacja stacji 4-pola, automatyzacja stacji: 3-pola (MST)	1x 12h			22-902	22-387
	4.6.	GRD-GRODZISK 2	22-861 Grodzisk "Osiedle Wody"	kompleksowa modernizacja stacji 4-pola, automatyzacja stacji: 3-pola (MST)	1x 12h				22-861
	4.7.	GRD-Mosina	ZKSN-10-1	kompleksowa modernizacja ZKSN 3-pola, automatyzacja: 3-pola	1 x 8 h				

Sporządzili:	
Korbas Marcin 24 LIP 2024 Marcin Korbas	Paulina Buda 24 LIP 2024 Paulina Buda