

(OD5-RD5) Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie RD Opalenica poprzez automatyzację linii SN i stacji SN/nN w wyniku zastosowania zdalnego sterowania (telemechanizacji) w systemie - „zaprojektuj i wybuduj”

ZADANIE 1 – dągi liniowe z GPZ Pławiska [PLE], S-2024-13563									
Numer Zadania	Pozycja	Nazwa ciągu liniowego	Numer Stacji / ZKSN / stanowiska słupowego SN lub łącznika	Zakres prac	Dopuszczalny czas wyłączeń przez Zamawiającego	Moc i ilość agregatów prądotwórczych, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach zadania			
						100 kVA	160 kVA	250 kVA	400 kVA
1.	1.1.	PLE-DĄBROWA	stan. w LnSN nr: RD10/P/23/1/43	rozłącznik pojedynczy	1x 5h	22-88 22-758		22-794	
	1.2.	PLE-SKÓRZEWO 1	Skórzewo "Bazyliowa" 10-1071	kompleksowa modernizacja stacji 3-pola, automatyzacja stacji: 2-pola (UK)	1x 8h			10-1071	
	1.3.	PLE-DĄBROWA	St. 22-1029 Dąbrowa "Bukowska"	kompleksowa modernizacja stacji 4-pola, automatyzacja stacji: 3-pola (UK)	1x 8h			22-1029	
	1.4.	PLE-WIĘCKOWICE	ZKSN 002156	Wymiana ZKSN wraz z rozdzielnicą SN 5-pól, automatyzacja: 5-pól	1x 8h		10-1194	22-1021	
	1.5.	PLE-STĘŻEW	stan. w LnSN nr:RD10/P/10/79	rozłącznik podwójny	1x 6h	22-585 10-1064	22-621		
	1.6.	PLE-GLUCHOWO	ZKSN-10-16	Wymiana ZKSN wraz z rozdzielnicą SN 5-pól, automatyzacja: 5-pól	1x 8h	22-798	22-799	10-1097	
	1.7.	PLE-GLUCHOWO	St. 22-1002 Rosnowo "Osiedle"	kompleksowa modernizacja stacji 3-pola, automatyzacja stacji: 2-pola (UK)	1x 8h				
	1.8.	PLE-SKÓRZEWO 2	stan. w LnSN nr:RD10/P/8/34	rozłącznik podwójny	1x 6h	22-592 22-660		22-625	
	1.9.	PLE - DOPIEWO	St. 22-1045 Więckowice "Zbożowa"	kompleksowa modernizacja stacji 3-pola, automatyzacja stacji: 2-pola (UK)	1x 8h			22-1045	

Sporządził:



24 LIP 2024
Marcin Korbas



24 LIP 2024
Paulina Buda