

| | |
|-----------------------|--|
| Przedmiot zamówienia: | Przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego w obiektach sieciowych ENEA Operator Oddział Dystrybucji Szczecin |
|-----------------------|--|

- I. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego (tabela nr 1) w obiektach sieciowych ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin (tabela nr 2).
- II. Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i aprobatami technicznymi, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz zaleceniami producenta sprzętu.
- III. Do wykonywania usługi Wykonawca użyje narzędzi i maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie.
- IV. Okres obowiązywania usługi wynosi 2 lata (05.2025 r. – 04. 2027 r.).
- V. W czasie obowiązywania usługi Wykonawca dwukrotnie przeprowadzi kontrole w każdym z wymienionych obiektów (tabela nr 2). Po pierwszej przeprowadzonej kontroli następna kontrola odbywa się po 12 miesiącach. Pierwszy etap kontroli występuje w okresie 05.2025 r. – 04.2026 r., drugi etap kontroli następuje w okresie 05.2026 r. – 04.2027 r.
- VI. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w jednostkach organizacyjnych Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, w uzgodnieniu z przedstawicielami poszczególnych Rejonów Dystrybucji (tabela nr 2).
- VII. Wykonawca przedstawia ofertę cenową do przeprowadzanego przetargu na podstawie tabeli nr 1.

| | |
|------|---|
| | |
| Data | Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia |

Oświadczam, że¹:

- ☒ część techniczna opisu przedmiotu Zamówienia jest zgodna z obowiązującymi Standardami (zaznaczyć, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy Standardów Enea Operator sp. z o.o.),
- ☐ wskazano w opisie przedmiotu Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz:
- ☐ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrów urządzenia,
- ☒ **Jednostka Merytoryczna nie określiła wymaganej równoważności²**

¹ Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

² W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ, Kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do:

- pozyskania opinii Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych,

☐ pozyskano opinię Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej

Tabele:

1. Zakres czynności wykonywany w okresie 12 miesięcy
2. Zakres czynności wykonywany w całym okresie obowiązywania umowy
3. Wykaz punktów objętych usługą

- złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia zawierającego uzasadnienie użycia nazw własnych mając na uwadze ryzyka lub naruszenia do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych. Oświadczenie zawiera co najmniej dla każdej nazwy własnej uzasadnienie oraz miejsce wystąpienia w opisie przedmiotu Zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (tj.: nr strony, nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)

Tabela nr 1

| Zakres czynności w okresie obowiązywania umowy | | | |
|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | szacowana ilość przeglądów, konserwacji w pierwszym okresie kontroli / szacowana ilość remontów, legalizacji w pierwszym okresie kontroli | szacowana ilość przeglądów, konserwacji w drugim okresie kontroli / szacowana ilość remontów, legalizacji w drugim okresie kontroli | szacowana łączna ilość przeglądów, konserwacji w całym okresie obowiązywania umowy / szacowana łączna ilość remontów, legalizacji w całym okresie obowiązywania umowy |
| Przegląd/konserwacja gaśnicy GP 6x | 125 | 125 | 250 |
| remont/legalizacja gaśnicy GP 6x | 25 | 25 | 50 |
| Przegląd/konserwacja gaśnicy UGSE 2x (komputerowa) | 75 | 75 | 150 |
| remont/ legalizacja gaśnicy UGSE 2x (komputerowa) | 18 | 18 | 36 |
| Przegląd/konserwacja gaśnicy GS 5 | 310 | 310 | 620 |
| remont/ legalizacja gaśnicy GS 5 | 65 | 65 | 130 |
| Przegląd/konserwacja UGS 30 / ASL 30 | 75 | 75 | 150 |
| remont/legalizacja UGS 30 / ASL30 | 18 | 18 | 36 |
| Przegląd/konserwacja agregatu AS 20 | 25 | 25 | 50 |
| remont/legalizacja agregatu AS 20 | 5 | 5 | 10 |
| Przegląd/konserwacja agregatu AP 25 | 50 | 50 | 100 |
| remont/legalizacja agregatu AP 25 | 10 | 10 | 20 |
| Przegląd/konserwacja agregatu AP 50 | 5 | 5 | 10 |
| remont/legalizacja agregatu AP 50 | 1 | 1 | 2 |
| Przegląd/konserwacja koca gaśniczego | 220 | 220 | 440 |
| Przegląd Systemu Sygnalizacji Pożaru | 17 | 17 | 34 |
| Przegląd Systemu detekcji wodoru | 2 | 2 | 4 |

Tabela nr 2

Wykaz punktów objętych usługą

| | | |
|--|---|---|
| | | P. Rogowski Jacek jacek.rogowski@operator.enea.pl Tel. 913321503 661650054 |
| | Rejon Dystrybucji Szczecin ul. Derdowskiego 2 | |
| | 1. GPZ Załom, Szczecin ul. Kabłowa 1 | |
| | 2. GPZ Dąbie, Szczecin ul. Dąbska 72 | |
| | 3. GPZ Pomorska Szczecin ul. Pomorska 115 | |
| | 4. GPZ Kołbacz, Kołbacz ul. Księcia Wacława 1 | |
| | 5. GPZ Żydowce Szczecin ul. Transportowa 1 | |
| | 6. GPZ Zdroje, Szczecin ul. Eskadrowa 2 | |
| | 7. GPZ Mścięcino, Police ul. Klonowa | |
| | 8. GPZ Tanowska, Trzeszczyn | |
| | 9. GPZ Gryfino, Gryfino ul. Artyleryjska | |
| | 10. GPZ Glinki, Szczecin ul. Szosa Polska 101 | |
| | 11. GPZ Żelechowo, Szczecin ul. Rugiańska 10 | |
| | 12. GPZ Skolwin, Szczecin ul. Stołczyńska 100 | |
| | 13. GPZ Turzyn, Szczecin ul. o. Augustyna Kordeckiego | |
| | 14. GPZ Niemierzyn, Szczecin ul. Serbska 9 | |
| | 15. GPZ Białowieska, Szczecin ul. Białowieska 4 | |
| | 16. GPZ Gumieńce, Szczecin ul. Spiska 26 | |
| | 17. GPZ Polmo, Szczecin ul. Litewska 24 | |
| | 18. GPZ Łączna, Szczecin ul. Łączna | |
| | 19. GPZ Redlica, Redlica | |
| | 20. GPZ Pomorzany, Szczecin ul. Szczawiowa 1 | |
| | 21. RS Krzysztofa, Szczecin ul. Podgórna | |
| | 22. RS TV Centrum, Szczecin ul Felczaka | |
| | 23. RS Storrady, Szczecin ul. Storrady | |
| | 24. RS Grabów, Szczecin ul. Emilii Plater | |

| | | |
|--|--|---|
| | Rejon Dystrybucji Międzyzdroje ul. Polna 65 | P. Omelański Daniel daniel.omelanski@operator.enea.pl Tel. 913322124 695200938 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. GPZ Kamień Pomorski, Kamień Pomorski ul. Szczecińska2. GPZ Golczewo, Golczewo ul. Witosa3. GPZ Warszów, Świnoujście ul. Wolińska4. GPZ Reclaw, Wolin, ul. Reclaw 505. GPZ Świnoujście, Świnoujście ul. Steyera6. GPZ Międzyzdroje, Międzyzdroje ul. Nowomyśliwska7. GPZ Świnopot, Świnoujście ul. Bunkrowa 18. RS Ronica, Ronica9. RS Rybice, Świerzno10. RS Piastowska, Świnoujście, ul. Piastowska | |
| | Rejon Dystrybucji Goleniów ul. Kilińskiego 17 | P. Błażkiewicz Daria daria.blazkiewicz@operator.enea.pl Tel. 913321146 Lub P. Piekarz Paweł pawel.piekarz@operator.enea.pl Tel. 913322231 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. GPZ Maszewo, Maszewo ul. Leśna 152. GPZ Łozienica, Łozienica, ul. Prosta 283. GPZ Goleniów, Goleniów ul. Brygady Legionów 18a4. GPZ Moracz, Moracz5. GPZ Chociwel, Chociwel ul. Dworcowa 266. GPZ Nowogard, Nowogard ul. 3 Maja 377. RS Goleniów, Goleniów ul. Kilińskiego 178. RS Dobra, Dobra (Powiat Łobez) ul. 3 Maja9. RS Ińsko, Ińsko ul. Sienkiewicza | |

| | | |
|--|--|--|
| | Rejon Dystrybucji Stargard ul. Szczecińska 146 | P. Piotr Karwowski piotr.karwowski@operator.enea.pl Tel. 913322348 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. GPZ Żukowo, Żukowo2. GPZ Stargard Zachód, Stargard ul. Szczecińska 1463. RS Morzyczyn, Morzyczyn ul. Energetyków4. GPZ Stargard Wschód, Stargard ul. Grunwaldzka5. GPZ Kluczewo, Stargard6. GPZ Dolice, Dolice ul. Kolejowa 17. GPZ Pyrzyce, Pyrzyce ul. Żwirki i Wigury 228. GPZ Chojna, Chojna ul. Trakt Pyrzycki9. GPZ Widuchowa, Widuchowa10. GPZ Bielin, Bielin11. RS Mieszkowice, Mieszkowice ul. Odrzańska12. RS Cedynia, Cedynia ul. Cmentarna13. RS Banie, Banie ul. Kunowska14. RS Lipiany, Lipiany ul. Myśliborska15. RS Suchań, Suchań ul. Młyńska16. RS Barnima, Stargard ul. Barnima | |
| | Rejon Dystrybucji Gryfice ul. Parkowa 5 | P. Michał Mazur michal.mazur@operator.enea.pl Tel. 913322025 |
| | <ol style="list-style-type: none">1. GPZ Węgorzyno, Węgorzyno ul. Mikołaja Kopernika 42. GPZ Gryfice, Gryfice ul. Piastów 1c3. GPZ Trzebiatów, Trzebiatów ul. Kołobrzeska 284. GPZ Łobez, Łobez ul. Boczna5. GPZ Niechorze, Niechorze ul. Kamieńska 136. GPZ Resko, Prusim7. RS Skrobotowo, Drozdowo8. GPZ Worowo, Worowo9. RS Płoty, Płoty ul. Paderewskiego10. RS Sosnowo, Sosnowo | |