

Przedmiot zamówienia:	Zakup wymuszalnika prądowego z wyposażeniem na potrzeby Wydziału Zabezpieczeń i Telemechaniki w Szczecinie
-----------------------	--

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator Sp. z o.o. albo §12 Regulaminu udzielania zamówień przez ENE Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) :

Zakup wymuszalnika prądowego zgodnie z poniższym:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymuszalnika prądowego z wyposażeniem. Dokument ten podaje specyfikację wymuszalnika prądowego i urządzeń pomiarowych. Należy spełnić wszystkie wymagania specyfikacji. Wymuszalnik powinien być urządzeniem przenośnym i być odpowiednio wytrzymały. Wszystkie odstępstwa – również wymagających elementów zewnętrznych – powinny zostać wykazane i opisane.

1. Specyfikacja sprzętowa

1.1 Wymuszalnik prądowy powinien spełniać następujące wymagania:

1. Zaciski wyjściowe źródła prądowego, 0 – 600 A AC.
2. Wyjście do podłączenia zewnętrznego amperomierza, 600/6 A.
3. Wyłącznik automatyczny zabezpieczający wejście zasilania z sieci elektrycznej.
4. Lampka sygnalizująca wyłączenie źródła prądowego w przypadku wystąpienia przeciążenia termicznego.
5. Jednofazowe gniazdo zasilania z sieci elektrycznej 230VAC.
6. Wyjście przekaźnikowe (styk zwierny) przeznaczone do wyzwalania urządzeń zewnętrznych, np. licznika czasu albo testera przekaźników zabezpieczeniowych.
7. Włącznik / wyłącznik źródła prądowego.
8. Zacisk przewodu uziemienia ochronnego.
9. Lampka sygnalizująca włączenie zasilania.
10. Obrotowe pokrętko regulacji prądu.
11. Licznik czasu (0 – 999,999 s).
12. Wskaźnik wartości prądu (wbudowany amperomierz analogowy).
13. Przełącznik funkcji zatrzymującej pomiar czasu (funkcja styku zwiernego lub rozwiernego).
14. Wejście STOP sygnału zatrzymującego pomiar czasu.
15. Zestaw kabli pomiarowych o przekroju min 70mm² zakończone zaciskami typu krokodyl.
16. Waga wymuszalnika (bez okablowania oraz skrzyni transportowej) poniżej 22 kg.

2. Inne

Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, odpowiadające obowiązującym normom i przepisom prawa ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska.

Gwarancja i serwis:

Wykonawca udzieli nie mniej niż 24 miesięcznej gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Instrukcja obsługi testera wraz z opisem modułów musi być dostarczona w języku polskim.

31.07.2024

Data


Podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia imię i nazwisko osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Oświadczam, że¹:

- ☐ część techniczna opisu przedmiotu Zamówienia jest zgodna z obowiązującymi Standardami (zaznaczyć, gdy przedmiot Zamówienia dotyczy Standardów Enea Operator sp. z o.o.),

¹ Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat.

- ☐ wskazano w opisie przedmiotu Zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę oraz:
- ☐ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu Zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu Zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” ze wskazaniem istotnych cech i parametrów urządzenia,
- ☒ Jednostka Merytoryczna określiła wymaganą równoważność²
- ☒ Jednostka Merytoryczna nie określiła wymaganej równoważności³
- ☒ pozyskano opinię Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych

31.07.2025	<div>ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Wydział Zabezpieczeń i Telemechaniki Kierownik  Janusz Pydo</div>
------------	--

Data

Pieczęć i podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/
podpis Kierownika Jednostki Merytorycznej/imię
i nazwisko Kierownika Jednostki Merytorycznej
(w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)

Załączniki:

- ☐ Wypełniony załącznik nr 7 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o. (opcjonalne) albo
- ☐ Wypełniony załącznik nr 6 Regulaminu Udzielania Zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (opcjonalne)
- ☐ Uzasadnienie użycia nazw własnych³
- ☐ Opinia Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych³
- ☐ Tabela równoważności

² W takiej sytuacji należy dołączyć tabelę równoważności.

³ W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2) RUZ, Kierownik Zamawiającego zobowiązany jest do:

- pozyskania opinii Jednostki Zamówień w zakresie ryzyk lub naruszeń do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych,
- złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenia zawierającego uzasadnienie użycia nazw własnych mając na uwadze ryzyka lub naruszenia do jakich może doprowadzić zastosowanie nazw własnych. Oświadczenie zawiera co najmniej dla każdej nazwy własnej uzasadnienie oraz miejsce wystąpienia w opisie przedmiotu Zamówienia lub opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (tj.: nr strony, nr tomu Dokumentacji projektowej, itp.)