

Nowa Sól. 04.09.2024 r.

**Uczestnicy postępowania**

ENEA Operator Sp. z o.o., działając na podstawie pkt. 1.5 Warunków Zamówienia (dalej WZ) z dnia 09.08.2024r. udziela odpowiedzi na zadane pytanie w postępowaniu regulaminowym o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest:

**Modernizacja budynku C w RD Nowa Sól****Pytanie:**

„Czy zamiast płyt styropapy dopuszczalne jest położenie papy termozgrzewalnej i w jakiej ilości warstw.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że możliwe jest zastosowanie zamiany materiałów na papę podkładową, a następnie na papę wierzchniego krycia o gr. 5,2mm.

**Z poważaniem**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Nowa Sól  
Dyrektor

*Wiesław Weźniak*