

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
- 1.2. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. Rozdzielnice powierzchniowe do łączenia i rozdziалу obwodów elektrycznych niskiego napięcia muszą spełniać wymagania dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26.02.2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 02.06.2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

2.2. Dane techniczne:

2.2.1. Zadanie nr 1 - rozdzielnica naścienna 600x300 IP-67 nr kat.5100344p lub równoważna:

- 2.2.1. Materiał: poliwęglan,
- 2.2.2. Temperaturowy zakres pracy: $-25 \div 65^{\circ}\text{C}$,
- 2.2.3. Stopień ochrony: co najmniej IP67,
- 2.2.4. Gniazdo CEE 16A: 1x16A 5p 400V,
- 2.2.5. Gniazdo 16A: 2x16A 230V (z bolcem ochronnym),
- 2.2.6. Wyłącznik 0-1 dla gniazda 16A 400V: 25A 3p,
- 2.2.7. Gniazdo CEE 32A: 1x32A 5p 400V,
- 2.2.8. Wyłącznik 0-1 dla gniazda 32A 400V: 40A 3p,
- 2.2.9. Gniazdo CEE 63A: 1x63A 5p 400V,
- 2.2.10. Wyłącznik 0-1 dla gniazda 63A 400V: 63A 3p,
- 2.2.11. Rodzaj połączenia sieciowego: 1x z góry dławikM40, 1x z dołu M40 (zaślepienie), 1x listwa zasilająca 5x25mm,
- 2.2.12. Zabezpieczenia: 1x wyłącznik różnicowo prądowy 63/0,03A 4p AC, 4x wyłącznik nadmiarowo prądowy (2x B16A 1p, 1x C16A 3p, 1x C32A 3p).

- 2.3. Oferowane wyroby równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej. Posiadać ten sam sposób zabudowy i parametry nie gorsze niż wyroby wskazane przez zamawiającego w punkcie 2.2.

3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:

- 3.1. Karta katalogowa oferowanego wyrobu zawierająca nazwę producenta oraz dane ujęte w nazwach materiału i Specyfikacji technicznej.
- 3.2. Jeśli karta katalogowa oferowanego wyrobu nie zawiera wszystkich danych wskazanych w pkt 2.2. wymagane jest złożenie przez wykonawcę oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wymagań zawartych w w/w pkt.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia:

-

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia:

- 5.1. Deklaracja zgodności.
- 5.2. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.