

26

MMU



**NACZELNIK
OBWODOWEGO URZĘDU MIAR w RYBNIKU**

44-206 Rybnik, ul. Kupiecka 1, tel./fax: 032/422 13 10, e-mail: oum.katowice.rybnik@gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

**PRZEDMIOT
LEGALIZACJI**

Zbiornik pomiarowy do cieczy

Nazwa lub znak producenta: PPPM „JASTEF”, Rudy
Numer fabryczny: 464/08
Rok produkcji: 2008
Znak typu: PL T 04 137
Pojemność nominalna: 20000 dm³
Przyrząd do pomiaru napełnienia: 846361-313 o nr fabr.: 503573
Urządzenie wskazujące: TLS 2 o nr fabr.: N03224353659001

WNIOSKODAWCA

Petroster-Serwis Sp. J. A. Koźbiał, J. Dziura-Bartkiewicz
30-240 Kraków, ul. Kosmowskiej 3
wykonawca naprawy

**MIEJSCE
ZAINSTALOWANIA
LUB MIEJSCE
UŻYTKOWANIA
WYMAGANIA**

JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej przy KWK Budryk
43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe. (Dz. U. Nr 85, poz. 800)

**ZAKRES
SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr.21 poz. 125). – kalibracja objętościowa

**STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że ww. przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

**MIEJSCA
UMIESZCZENIA CECH**

Cechy zabezpieczające:

- 1) SPL5, w liczbie 1, umieszczono na tabliczce znamionowej zbiornika
- 2) SPL5, w liczbie 1, umieszczono na połączeniu kołpaka miernika z dławikiem elektrycznym oraz króćcem pomiarowym
- 3) SPL5, w liczbie 1, umieszczono na połączeniu pokrywy z panelem środkowym urządzenia wskazującego na którym znajduje się wyświetlacz i przełącznik nr 1
- 4) SPL5, w liczbie 1, umieszczono na tabliczce znamionowej urządzenia wskazującego

**OKRES WAŻNOŚCI
LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia **31 grudnia 2024 r.**

ZNAK WNIOSKU

P/13/55-551311192

Data wystawienia: 05.09.2013 r.



STARSZY INSPEKTOR

z up.
mgr inż. Tomasz Pogodziński