



	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 30.04.2025
Oddział terenowy w Katowicach		
Eksploatujący: 2712028 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI TOWAROWA 1 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ		Urządzenie: ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY Wytwórca: "EKONSTAL" SP. Z O.O. Numer ewidencyjny: N2709001881 Numer fabryczny: 2961 Rok budowy: 2025 Pojemność: 55.0000 m3 Numer technologiczny:
Miejsce wykonania badania: JASTRZĘBIE-ZDRÓJ WĘGLOWA 4		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194);rozp. MG z 18.09.2001 (Dz. U. Nr 113, poz. 1211)		
Wykonano badanie: badanie odbiorcze Zakres badania: rewizja zewnętrzna Wynik badania: pozytywny		Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę badania dostępna jest pod adresem https://eudt.gov.pl/ 
Parametry urządzenia: Czynnik roboczy: inne ciekłe zapalne (nie 3.1-3.7), temperatura dopuszczalna: 40 st. C. Ciśnienie dopuszczalne: , Ilość przestrzeni roboczych: 1		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Zbiornik wyposażono w instalację suchego monitoringu Veeder Root TLS4B i zabezpieczono zaworem oddechowym OPW 523(ON).		
Terminy następnych badań: Rewizja zewnętrzna: kwiecień 2027 Rewizja wewnętrzna: kwiecień 2035 Próba szczelności: kwiecień 2035		
przesłano w eudt Osoba upoważniona przez Eksploatującego		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR ALEKSANDER PŁOŃSKI DT 718