



**DYREKTOR**  
**OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KATOWICACH**  
Wydział Zamiejscowy w Rybniku, 44-206 Rybnik, ul. Kupiecka 1,  
tel./fax: 32 422 13 10, e-mail: rybnik@katowice.gum.gov.pl

## **ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ**

### **PRZYZRĄD POMIAROWY**

Zbiornik pomiarowy do cieczy  
Nazwa lub znak producenta: EKONSTAL Sp. z o.o.  
Numer fabryczny: 2961 komora A  
Rok produkcji: 2025  
Znak zatwierdzenia typu: PL T 24 32  
Przyrząd do pomiaru napełnienia: przymiar sztywny o działce elementarnej 1 mm

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

### **OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI**

Legalizacja jest ważna do dnia 30 kwietnia 2036 r.

### **MIEJSCE UŻYTKOWANIA**

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji przy KWK Borynia 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4

### **WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE**

Pojemność nominalna: 55000 dm<sup>3</sup>

### **WNIOSKODAWCA**

Zakład Usługowo-Remontowy Stacji Paliw i Baz Magazynowych Z. Olszynka ul. Pszczyńska 169b, 43-262 Kobielice  
upoważniony przedstawiciel producenta

### **WYMAGANIA**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. (Dz. U. 2021, poz.373 z późn. zm.)

### **ZAKRES SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. (Dz. U. 2021, poz.373 z późn. zm.) – kalibracja objętościowa

### **MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH**

Cechy zabezpieczające w liczbie 4 umieszczono na: połączeniu tabliczki znamionowej zbiornika z króćcem pomiarowym, połączeniu końcówki króćca pomiarowego z króćcem pomiarowym, górnej krawędzi króćca pomiarowego.

### **LICZBA STRON ŚWIADECTWA**

Świadectwo składa się z 1 strony.

### **ZNAK WNIOSKU**

OUM05.WZ5.45.599.2025

Data wystawienia: 30 kwietnia 2025 r.



**SPECJALISTA**

mgr inż. Tomasz Pogodziński  
z up. Dyrektora