

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
**Dostawa akumulatorów i baterii dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław
Śmiały, grupa nr 314-1.**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

**OGNIWO AKUMULATOROWE ŻELOWE BATERII STACJONARNEJ 50PZV250 280AH 2V lub
równoważne**

- Napięcie znamionowe: 2V
- Pojemność: 280Ah
- Odległość między ogniwami: 10mm
- Wraz z ogniwami należy dostarczyć łączniki do połączeń ogniw w układzie szeregowym tak, aby została zachowana odległość 10mm
- Wymiary maksymalne:
 - długość: 126mm
 - długość zabudowy: 135mm
 - szerokość: 208mm
 - wysokość do pokrywy: 360mm
 - maksymalna wysokość: 398mm

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nie naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz zgodny ze złożoną ofertą.

Dopuszcza się dostawę przedmiotów równoważnych w zakresie pojedynczego ogniwa o parametrach nie gorszych niż wymagane.

Zamawiający umożliwia wgląd do rysunku – układu połączeń formowania monobloku – osoba do kontaktu **nadszt. Przemysław Mroczek**, tel. kontaktowy (w godz. 6.00-13.30) **32 7175623**.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- d) Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości lub deklaracja zgodności,
- instrukcja obsługi/eksploatacji.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Inne:

– Termin dostawy: **do 10 tygodni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy

Nadsztygar ds. Teletechniki i Automatyki
oraz Gazometrii

mgr inż. Przemysław Mroczek

Imię i nazwisko

16.04.2026

Data