

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WYMAGAŃ**

**Dostawa izolatorów przepustowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
Sośnica – nr grupy 262-2.**

A. Przedmiot zamówienia i wymagania techniczno-użytkowe:

- 1) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-1/500 500A 1,2KV CERAMICZNY
- 2) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-1/500 N 500A 1,2KV CERAMICZNY
- 3) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-6/200 N 200A 6,6KV CERAMICZNY
- 4) IZOLATOR PRZEPUSTOWY PEŁNOKUTY PTH-3-6/200 200A 6,6KV CERAMICZNY

B. Wymagania prawne:

- 1) Oferowane przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 2) Izolatory powinny spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu i oznakowane z obowiązującą normą.
- 3) Dopuszcza się składanie ofert równoważnych zgodnych z wyżej wymienionymi parametrami.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy
- 4) Karta katalogowa potwierdzająca parametry
- 5) Opinia atestacyjna lub inny dokument potwierdzający uzyskanie cechy ognioszczelności i możliwości zabudowy w ognioszczelnych stacjach transformatorowych

D. Przy każdej dostawie:

- 1) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- 2) Karta gwarancyjna
- 3) Świadectwa jakości

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne:

Termin realizacji: do 30 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sośnica
Główny Elektryk
WZ.
inż. Janusz Grzeszczak
Imię i nazwisko, podpis