

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa gniazd wtyczkowych i gniazda siłowego z wyłącznikiem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.

A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Oznaczenie typu	Gniazdo wtyczkowe natynkowe hermetyczne pojedyncze z bolcem 2P+Z
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A 2P+Z
Klasa szczelności	IP-44
Zaciski	Gwintowane
Materiał	Tworzywo sztuczne
Oznaczenie typu	Gniazdo siłowe okrągłe 5x16A + wyłącznik 0-1 16A
Rodzaj obudowy	Prostokątna z tworzywa sztucznego
Wyposażenie	1x gniazdo siłowe proste 16A 5P 400V 1x łącznik tablicowy 16A o funkcji 0-1
Klasa szczelności	Gniazdo – IP-44 Obudowa – IP-65

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi zostać potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty” – **Załącznik**.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany
4. Przedmiot dostawy musi być oznakowany zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania **ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych**. Elementy równoważne muszą spełniać wszystkie wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp., konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem
3. Oświadczenie o posiadanym statusie przedsiębiorcy - zgodnie z Załącznikiem

4. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa każdego oferowanego elementu - zawierające nazwę danego elementu, rysunek, gabaryty, podstawowe parametry, sposób oznakowania.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. objętego umową w formie papierowej:
- a) karta gwarancyjna,
 - b) świadectwo jakości,
 - c) dokument/dowód dostawy.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

G. Wymagany termin dostawy: do 30 dni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

.....
.....

Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....
.....

Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

.....
.....

H. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☒ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj. wymienić np. złom (złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

24.09.2024.
Data

MEP
Ruch P
Nadsztygar Elektryczny
ds. Obiektów Podstawowych
i Ruchu Powierzchni
Piotr Głos