

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**  
**Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów, dla  
PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, grupa nr 284-28. Zakup z Funduszu  
Prewencyjnego.**

**1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:**

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
  - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
  - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
  - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
  - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	<b>PRASKA HYDRAULICZNA PHRN-46</b>	- siła nacisku: 200kN (20 T)
		- przekrój zaciskanych końcówek: 6-1000mm <sup>2</sup>
		- pojemność układu hydraulicznego: 0,8dm <sup>3</sup>
		- wąż hydrauliczny: min. 2,5m
		- zawór bezpiecznikowo-przeciążeniowy: tak
		- musi współpracować z głowicą do cięcia kabli
2	<b>GŁOWICA DO CIĘCIA KABLI NK-80</b>	- przeznaczone są do przecinania kabli o średnicy zewnętrznej do 95mm
		- współpracują z praską hydrauliczną PHRN-46

**2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry.
5. Wypełniony załącznik 2a potwierdzający wymagane parametry techniczno-użytkowe.

**3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

**Przy każdej dostawie:**

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

**4. Wymagania dotyczące gwarancji: min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego**

**5. Inne:**

Termin dostawy: **do 8 tygodni** od daty otrzymania zamówienia

**Zakup z Funduszu Prewencyjnego.**

*Imię i nazwisko, podpis*

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO  
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	<b>PRASKA HYDRAULICZNA PHRN-46</b>	- siła nacisku: 200kN (20 T)	
		- przekrój zaciskanych końcówek: 6-1000mm <sup>2</sup>	
		- pojemność układu hydraulicznego: 0,8dm <sup>3</sup>	
		- wąż hydrauliczny: min. 2,5m	
		- zawór bezpiecznikowo-przeciążeniowy: tak	
		- musi współpracować z głowicą do cięcia kabli	
2	<b>GŁOWICA DO CIĘCIA KABLI NK-80</b>	- przeznaczone są do przecinania kabli o średnicy zewnętrznej do 95mm	
		- współpracują z praską hydrauliczną PHRN-46	

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)