

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

A. Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość dostaw	
		Ilość	j.m.
1	KABEL YNHKGSLYHTKGX 2X4+5X1,5+1,5+3X(1X2X0,8) 300/500V SYGNALIZACYJNO TELEKOMUNIKACYJNY GÓRNICZY	150	mb

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- Kable sygnalizacyjno-telekomunikacyjne przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - **muszą**:
 - Spelniać** wymagania dyrektywy 2014/35/UE – urządzenia elektryczne niskiego napięcia, wprowadzonej w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego i muszą być oznakowane zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą,
 - Posiadać** pozytywną opinię dotyczącą zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (*Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.*) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
- Kable sygnalizacyjne **muszą posiadać** czytelne i trwałe oznaczenie zawierające w szczególności: nazwę producenta, typ kabla, przekrój i ilość żył, rok produkcji.
- Kable oferowane jako typ równoważny **muszą**:
 - posiadać** opinię wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzającą, że oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń i wyrobisk zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego (przeznaczone do pracy w podziemiach kopalń),
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika nr. 2
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – wg. załącznika nr. 3
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – wg. załącznika nr. 1
- Deklaracja zgodności
- Aktualna opinia (wraz z atestem) dotycząca zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (*Dz. U. 2017.1118 z późn. zm.*) wydaną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą

6. Aktualna opinia (dla kabli oferowanych jako typ równoważny) wydana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzająca, iż oferowany typ kabla jest równoważny w zakresie zastosowania do zasilania tej samej grupy urządzeń oraz w wyrobiskach zaliczanych do tego samego stopnia niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Uwaga:

a) *Opinie przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału PGG S.A. objętego umową w formie papierowej:

- a) dowód wydania materiału (WZ);
- b) dokument gwarancyjny dla każdej dostarczonej partii wyrobu

E. Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

F. Inne : termin realizacji dostawy do **60 dni**, od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
termin płatności : **przelew 30 dni** – wg. załączonego oświadczenia

03.09.2024r

.....

Data

Gęborski Paweł

.....

Imię i nazwisko, podpis