


WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa sprzęt oświetleniowy: lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 315-1

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
|------|--|--|
| 1 | OPRAWA SUFITOWA-PANEL LED 60W 85-265V | <ul style="list-style-type: none"> - Typ: panel LED możliwość montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego - wymiary: 595x595x29mm (±5mm) - napięcie: pracy: 85-265V AC - moc: 60W - barwa świetlna: 4000K - strumień świetlny oprawy: min. 6000lm - klosz: mleczny - kolor oprawy: biały - kąt świecenia: 120°  |

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry
5. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) Przy pierwszej/ każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności.
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.


5. Inne - Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego

Warunki płatności – zgodnie z oświadczeniem.

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

| L.p. | Nazwa urządzenia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru) |
|------|---|--|---|
| 1 | OPRAWA SUFITOWA- PANEL LED 60W 85- 265V | <ul style="list-style-type: none"> - Typ: panel LED możliwość montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego - wymiary: 595x595x29mm ±5mm - napięcie: pracy: 85-265V AC - moc: 60W - barwa świetlna: 4000K - strumień świetlny oprawy: min. 6000lm - klosz: mleczny - kolor oprawy: biały - kąt świecenia: 120°  | |

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)