

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****Przedmiotem zamówienia jest:****„Dostawa urządzenia do odzysku freonu i wagi do PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch
Rydultowy w 2024 roku (nr grupy 291-1)”**

<i>L.p.</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa materiału</i>	<i>j.m.</i>	<i>Ilość [jm]</i>
1	5417704510	URZĄDZENIE DO ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VRR-24L/220-N/M-D-H-K-M ZASILANIE 230V AC 50/60HZ TEMPERATURA PRACY 0+40C VALUE SYSTEM ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (USTAWA FXGAZOWA UDT)	szt.	1
2	5417706110	WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM VES-100B 100KG/220LB/3528OZ DOKŁADNOŚĆ 0,05% WYŚWIETLACZ LCD ZASILANIE 9V DC I 110V-230V AC VALUE SYSTEM ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (USTAWA FXGAZOWA UDT)	szt.	1

I. Wymagania prawne.

- Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowania dla danego wyrobu.
- Powyższe (pkt I.2) musi być oświadczone w Świadectwie Jakości.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami.
- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

II. Wymagane parametry techniczno-użytkowe.**1. URZĄDZENIE DO ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VRR-24/220-N/M-D-H-K-M**

- Czynnik: Kategoria III: R12; R134a; R401C; R406A; R500
Kategoria IV: R22; R401A; R401B; R402B; R407C; R407D; R408A; R409A; R411A; R414B; R412A; R502; R509
Kategoria V: R402A; R404A; R407A; R407B; R410A; R507
- Zasilanie: 230V AC/50-60Hz.
- Obroty silnika: min. 1450 1/min przy 50 Hz.
- Sprężarka: bezolejowa, tłokowa, chłodzona powietrzem.
- Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy ustawiony na: 38,5 [bar].
- Wydajność odzysku [kg/min]:
Kategoria III: para 0,46; ciecz 2,73; tryb pchanie/odsysanie 7,47

Kategoria IV: para 0,50; ciecz 3,12; pchanie/odsysanie 8,37

Kategoria V: para 0,52; ciecz 3,38; pchanie/odsysanie 9,59

- g. Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
- h. Skraplacz: wymagany podwójny.
- i. Zawór upustowy: wymagany.
- j. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia: -14inHg
- k. Przewód do podłączenia czujnika przepełnienia butli: kabel zasilający zamontowany na stałe.

2. WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODSYSYWANIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-100B

- a. Zakres pomiaru: 100kg/2200Lb/0,2 oz
- b. Dokładność: 0.05%
- c. Zasilanie: 230V
- d. Wymiary platformy: min 237x237 [mm].

3. Urządzenia muszą być wyposażone w transpondery pasywne, szczegółowo opisane w załączniku nr 5.

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 2. Oświadczenie składane w imieniu Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załączonego wzoru).
- 3. Oświadczenie o posiadaniu statutu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy (według załączonego wzoru).
- 4. DTR / Instrukcja użytkowania (stosowania) lub karta katalogowa opisująca parametry techniczno-użytkowe.

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

a. Dokumenty wymagane przy **pierwszej dostawie** do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

nie dotyczy

b. Dokumenty wymagane do **każdej dostawy** do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

- Świadectwo jakości wyrobu.
- Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia.
- Dokument potwierdzający gwarancję.
- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) lub Instrukcję Obsługi.

V. Wymagania dotyczące gwarancji – min. 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego .

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji - nie dotyczy

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -

Nie dotyczy.....

VIII. Inne:

Termin obowiązywania umowy: 3 m-ce od dnia podpisania,

Termin realizacji dostawy: do 21 dni od daty otrzymania zamówienia,

Termin płatności: Przelew 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

Załącznik nr 2
do Wniosku

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice , drewno, opakowania itp.).

Podpis komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

06.03.2024

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch/Rydułtowy
Nadsztygar Mechaniczny
ds. Urzędzeń Dolowych

Arkadiusz Nrozek

Imię i nazwisko, podpis

