

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Dostawa: Aparatura w obudowach przeciwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia nr gr. 312-10 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.
2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

- 6847512110 GNIAZDO OGNIOSZCZELNE 100A 650/1300V TYP A44SB MCA002977G
- 6847512510 WTYCZKA VICTOR 100A 650/1300V TYP A44PB MCA002976GKA

Do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach III i IV kategorii zagrożenia metanowego w pomieszczeniach b i c zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

Dokumenty, poświadczające o bezpiecznym stosowaniu i eksploatacji, stosownie do przeznaczenia i miejsca zainstalowania oraz właściwym doborze technicznym w tym kartę katalogową.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych zakładach górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy każdej dostawie:

- Karta katalogowa charakterystyki,
- Deklaracja zgodności,
- Świadectwo jakości,
- Gwarancja.

5. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
– BRAK

7. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
– BRAK

8. Inne

– Termin płatności : 120 dni

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

8.11.2024r.
.....
Data

Dział Energoelektryczny - TM
Nadsztygar Elektryczny - MES
dla Górniczych Wyciągów Szybowych, Obiektów Podstawowych
p.o. Szttygara Oddziałowego
Oddziału MESW
.....
Imię i nazwisko

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytucznych (...).