

„ESP Żarnowiec - Regulacja, ustawienie pomp BOSCHA”

Spis treści

1	Przedmiot zamówienia:	1
2	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:.....	1
3	Termin realizacji przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji:	2

1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu, naprawy i regulacji pomp wyporowych 12-to sekcyjnych typ PV 12A9P900 firmy MOTORPAL szt. 6 w PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie przeglądu, naprawy i regulacji pomp wyporowych 12-to sekcyjnych typ PV 12A9P900 firmy MOTORPAL szt.6 w zakresie:

- oględziny i pomiary pompy na stanowisku diagnostycznym,
- sprawdzenie oraz regulacja wydatku poszczególnych sekcji pompy,
- sprawdzenie i regulacja wartości ciśnienia maksymalnego sekcji,
- wymiana zaworków odcinających na poszczególnych sekcjach pompy,
- wymiana niesprawnych sekcji tłoczących - wynikowo po sprawdzeniu na stole diagnostycznym,
- ostateczna regulacja na stanowisku prób,
- sporządzenie końcowego protokołu stanowiskowego po wykonanym remoncie i regulacji pomp.

Pozostałe zagadnienia dotyczące strony formalnej realizacji zadania oraz wszelkie kwestie, których nie reguluje niniejszy OPZ, Zamawiający przedstawia we wzorze umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3 Termin realizacji przedmiotu zamówienia i warunki gwarancji:

1. Wykonanie przeglądu, naprawy i regulacji pomp wyporowych 12-to sekcyjnych typ PV 12A9P900 firmy MOTORPAL szt. 3 **do 30.11.2026 r.**
2. Wykonanie przeglądu, naprawy i regulacji pomp wyporowych 12-to sekcyjnych typ PV 12A9P900 firmy MOTORPAL szt. 3 **do 30.11.2027 r.**

Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na cały zakres wykonanych prac.