

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – RAMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Postępowanie przetargowe nr **POST/DYS/OB/GZ/00285/2026** – na sukcesywne projektowanie i wykonywanie przyłączy elektroenergetycznych.

Określenie przedmiotu zamówienia.

1 Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym opracowywaniu dokumentacji projektowych i/lub budowie przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia na terenie działania Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski **na obszar XV wiejski: gmina wiejska Brańsk, gmina Boćki, gmina Orla, gmina Rudka** wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Uzgodnienia tras przyłączy na naradach koordynacyjnych należy dokonywać tylko gdy wymagają tego upoważnione prawem organy.

2 Wykaz standardowych elementów przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia¹ (Katalog prac).

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
1	Dokumentacja projektowa				
1.1	Dokumentacja projektowa uproszczona (na mapie zasadniczej) do 200m trasy kabla/przewodu	szt.	1050	3500	0,016
1.2	Dokumentacja projektowa pełna (na mapie do celów projektowych) do 200m trasy kabla/przewodu	szt.	1350	4500	0,016
1.3	Dokumentacja projektowa uproszczona (na mapie zasadniczej) powyżej 200m trasy kabla/przewodu	szt.	750	2500	0,016
1.4	Dokumentacja projektowa pełna (na mapie do celów projektowych,) powyżej 200m trasy kabla/przewodu	szt.	1200	4000	0,016
2	Montaż przyłącza	-			-
2.1	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza kablem o przekroju do YAKXS 4x70mm ² włącznie. Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla.	szt.	870	2900	0,016
2.2	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od słupa do złącza kablem YAKXS 4x120mm ² lub YAKXS 4x240mm ² . Pozycja obejmuje: ułożenie kabla na słupie, wprowadzenie i podłączenie kabla w złączu, ułożenie wymaganych zapasów kabla.	szt.	1125	3750	0,016
2.3	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza do złącza kablem o przekroju do YAKXS 4x70mm ² włącznie. Pozycja obejmuje: wprowadzenie i podłączenie kabla, ułożenie wymaganych zapasów kabla	szt.	870	2900	0,016
2.4	Wykonanie przyłącza kablowego lub linii nN od złącza lub stacji transformatorowej SN/nN do złącza kablem o przekroju YAKXS 4x120mm ² lub YAKXS 4x240mm ² . Pozycja obejmuje: obustronne wprowadzenie i podłączenie kabla w złączach lub stacji transformatorowej oraz ułożenie wymaganych zapasów kabla	szt.	1050	3500	0,016
2.5	Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x35mm ² do 4x70mm ² . Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza.	szt.	990	3300	0,016
2.6	Wykonanie wcinki w istniejący kabel YAKXS/YAKY o przekroju od 4x120mm ² do 4x240mm ² . Pozycja obejmuje koszty: odkopania istniejącego kabla, zakupu i montażu mufy lub muf przelotowych wraz z zakupem i ułożeniem kabla o długości do 6m. Pozycja nie obejmuje kosztów złącza.	szt.	1320	4400	0,016

¹ W opisie czynności można dostosować nazewnictwo do stosowanego w poszczególnych rejonach z zachowaniem zakresu obejmowanego przez poszczególne punkty.

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
2.7	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x35mm ² . Pozycja obejmuje m.in.: uśredniony koszt układania rur osłonowych, przewiertów, przecisków, odtworzenie nawierzchni, opłaty za zajęcie terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.	metr	63	210	0,028
2.8	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x50mm ² . Pozycja obejmuje m.in.: uśredniony koszt układania rur osłonowych, przewiertów, przecisków, odtworzenie nawierzchni, opłaty za zajęcie terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.	metr	66	220	0,005
2.9	Wykonanie metra przyłącza lub linii nN kablem YAKXS 4x70mm ² . Pozycja obejmuje m.in.: uśredniony koszt układania rur osłonowych, przewiertów, przecisków, odtworzenie nawierzchni, opłaty za zajęcie terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.	metr	69	230	0,028
2.10	Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x120mm ² . Pozycja obejmuje m.in.: uśredniony koszt układania rur osłonowych, przewiertów, przecisków, odtworzenie nawierzchni, opłaty za zajęcie terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.	metr	90	300	0,028
2.11	Wykonanie metra przyłącza kablowego lub linii nN kablem YAKXS 4x240 mm ² . Pozycja obejmuje m.in.: uśredniony koszt układania rur osłonowych, przewiertów, przecisków, odtworzenie nawierzchni, opłaty za zajęcie terenu, opracowanie projektu organizacji ruchu.	metr	100,5	335	0,028
3	Złącza kablowe/pomiarowe z montażem				
3.1	Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-1 RBK+1P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.". Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key	szt.	750	2500	0,028
3.2	Montaż złącza kablowego ZK-2 RBL zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.". Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key	szt.	975	3250	0,022
3.3	Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+1P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.". Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key	szt.	1170	3900	0,028

3.4	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+2P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1350	4500	0,028
-----	---	------	------	------	-------

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
3.5	<p>Montaż złącza kablowego ZK-3 RBL zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1200	4000	0,028
3.6	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+1P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1425	4750	0,028
3.7	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+2P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1650	5500	0,028
3.8	<p>Montaż kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+3P zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1875	6250	0,028
3.9	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+4P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2100	7000	0,028

3.10	<p>Montaż złącza kablowego ZK-4 RBL zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1350	4500	0,022
------	---	------	------	------	-------

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
3.11	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+1P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1575	5250	0,022
3.12	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+2P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1800	6000	0,022
3.13	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+3P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2025	6750	0,022
3.14	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+4P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2250	7500	0,022
3.15	<p>Montaż złącza kablowego ZK-5 RBL zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.".</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	1500	5000	0,022

3.16	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+3P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2100	7000	0,022
------	---	------	------	------	-------

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
3.17	<p>Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+4P zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A."</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2325	7750	0,022
3.18	<p>Montaż złącza kablowego z układem półpośrednim ZK-1 RBL+1PP zgodnie ze "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A.". Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego, wprowadzenie) kompletnego i wyposażonego złącza kablowo - pomiarowego z fundamentem. Pozycja obejmuje koszt uziemienia, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	2700	9000	0,028
3.19	<p>Wykonanie złącza pomiarowego na istniejącym złączu kablowym. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key</p>	szt.	750	2500	0,016
3.20	<p>Wykonanie złącza pomiarowego wolnostojącego. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, instalacji i podłączenia (wprowadzenie i podłączenie kabla zasilającego) kompletnej i wyposażonej szafki z fundamentem, demontaż istniejącego złącza oraz Master - Key.</p>	szt.	855	2850	0,023
3.21	<p>Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego typu RBK (gr. 00, 1, 2) lub podstaw bezpiecznikowych typu PBD wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe</p>	szt.	420	1400	0,011
3.22	<p>Dobudowa pola nN w istniejącym złączu kablowym z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 00, 1, 2, 3) wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem w zwory lub wkładki bezpiecznikowe</p>	szt.	525	1750	0,011
3.23	<p>Dostosowania złącza do montażu układu pomiarowego półpośredniego - pozycja obejmuje m.in. koszt zakupu i montażu (lub wymiany) przekładników, dostosowanie obudowy oraz uzgodnienie schematu połączeń w PGE Dystrybucja.</p>	szt.	2100	7000	0,016
3.24	<p>Wyposażenie złącza pomiarowego ZP</p> <p>Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy i montażu: tablicy licznikowej, zabezpieczenia przedlicznikowego o charakterystyce C i prądzie udarowym 10kA, rozłącznika izolacyjnego o prądzie znamionowym 100A i prądzie zwarciovym 10kA, listwy zaciskowej LZ 35mm² i wkładki systemowej Master Key typu K1 z dwoma kluczami) oraz wykonanie okablowania przewodami o przekroju 10mm² (dla zab. przedl. do wartości 40A) lub 16mm² (dla zab. przedl. o wartości 50A lub 63A</p>	szt.	450	1500	0,011

3.25	Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 10A - 63A Pozycja obejmuje wykonanie okablowania przewodami o przekroju 16mm ² (dla zab. przedl. o wartości 50A lub 63A)	szt.	150	500	0,011
4	Pozostałe elementy przyłącza				
4.1	Budowa słupa typu ŻN w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem oraz demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	szt.	975	3250	0,005

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
4.2	Budowa słupa typu E 10,5/2,5 do E 10,5/6 lub E 12/2,5 do E 12/6 w linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	szt.	1275	4250	0,005
4.3	Budowa słupa typu E 10,5/10 do E 10,5/15 lub E 12/10 do E 12/15 w linii napowietrznej nN Pozycja obejmuje: koszt zakupu, dostawy na miejsce budowy, ustawienia i podłączenia słupa wraz z ustojem i pozostałym osprzętem demontaż istniejącego słupa. Pozycja nie obejmuje kosztów montażu ograniczników przepięć i wykonania uziemienia.	szt.	1500	5000	0,005
4.4	Montaż pojedynczego ogranicznika przepięć na linii napowietrznej nN. Pozycja obejmuje: zakup, montaż wraz z podłączeniem do przewodów roboczych, koszt uziemienia.	szt.	90	300	0,022
4.5	Montaż rozłącznika słupowego trójbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaż rozłącznika wraz z uziemieniem i podłączeniem, wyposażenie w bezpieczniki.	szt.	975	3250	0,016
4.6	montaż przewodów ASXS _n 4x70 mm ² za każdy metr w rzucie poziomym Cena obejmuje mocowanie na słupie , komplet zacisków na słupie , komplet uchwytów , przewód z koniecznymi zapasami	metr	24	80	0,005
4.7	montaż przewodów ASXS _n 4x95 mm ² za każdy metr w rzucie poziomym Cena obejmuje mocowanie na słupie , komplet zacisków na słupie , komplet uchwytów , przewód z koniecznymi zapasami	metr	27	90	0,005
4.8	montaż przewodów ASXS _n 4x120 mm ² za każdy metr w rzucie poziomym Cena obejmuje mocowanie na słupie , komplet zacisków na słupie , komplet uchwytów , przewód z koniecznymi zapasami	metr	30	100	0,005
4.9	Montaż adaptera rozgałęźnego do rozłącznika typu RBK-00/1/2	szt.	270	900	0,005
4.10	Montaż zacisku typu podwójna V-klema (3 szt.)	szt.	150	500	0,005
5	Przyłącza napowietrzne				
5.1	Budowa przyłącza napowietrznego przewodem AsXS _n 4x25mm ² lub AsXS _n 4x35mm ² od słupa do ściany o długości do 35m Pozycja obejmuje: wykonanie przyłącza od słupa do złącza pomiarowego, wprowadzenie i podłączenie przewodów, uwzględnienia osprzęt do zamocowania przewodu, zapasów i trasy przewodu na słupie oraz koszt zajęcia pasa drogowego	szt.	750	2500	0,011

5.2	Budowa przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25mm ² lub AsXSn 4x35mm ² od słupa do złącza o długości do 35m Pozycja obejmuje wykonanie przyłącza od słupa do złącza pomiarowego, wprowadzenie i podłączenie przewodów, uwzględnienia osprzęt do zamocowania przewodu, zapasów i trasy przewodu na słupie i ścianie budynku oraz koszt zajęcia pasa drogowego	szt.	870	2900	0,011
5.3	Demontaż przyłącza napowietrznego nn 0,4 kV	szt.	150	500	0,005
5.4	Demontaż przelotowego słupa nN wraz z ustojem, uzbrojeniem i przewodami	szt.	375	1250	0,005
5.5	Demontaż krańcowego słupa nN wraz z ustojem, uzbrojeniem i przewodami	szt.	600	2000	0,005

Lp	Opis	Jednostka	Cena minimalna netto	Cena maksymalna netto	Waga
6	Elementy stacji transformatorowych				
6.1	Wymiana transformatora na stacji transformatorowej Pozycja obejmuje koszty transportu z miejsca magazynowania na miejsce instalacji oraz z miejsca demontażu do miejsca magazynowania, demontaż istniejącego transformatora, instalację i podłączenie nowego transformatora, wraz z zaciskami, osłonami, ogranicznikami przepięć. Pozycja nie obejmuje kosztów zakupu transformatora	szt.	1350	4500	0,006
6.2	Wymiana wkładek bezpiecznikowych po stronie SN, wraz z ewentualną wymianą mostków pomiędzy podstawami bezpieczników SN a transformatorem	szt.	600	2000	0,005
6.3	Wymiana przewodów łączących zaciski wtórne transformatora z rozdzielnią nN stacji transformatorowej wykonane kablem do 2x [4x (YKXS 1x240mm ²)] włącznie. Pozycja obejmuje: koszt demontażu istniejących przewodów wraz z rurą osłonową, koszt zakupu, dostawy na miejsce montażu, instalację i podłączenie nowych przewodów wraz z zaciskami i nową rurą osłonową	szt.	1200	4000	0,005
6.4	Wymiana przekładników prądowych układu bilansującego na stacji transformatorowej	kpl.	900	3000	0,005
6.5	Montaż rozdzielnic nN 0,4kV na słupowej stacji transformatorowej. Pozycja obejmuje: demontaż istniejącej rozdzielnic nN 0,4kV, koszty zakupu, dostawy w miejsce montażu, instalację oraz podłączenie rozdzielnic nN 0,4kV. Wyposażenie rozdzielnic nN: pole rozłącznika głównego, pole do podłączenia agregatu, przekładniki prądowe na szynach z członem pomiarowym układu pomiarowego półpośredniego bilansującego, 8 pól odpływowych (w tym 6 pól wyposażonych + 2 pola rezerwowe) - zgodnie z "Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." Tom 5.	kpl.	4500	15000	0,005
6.6	Dobudowa pola nN w stacji transformatorowej kontenerowej z wykorzystaniem rozłącznika bezpiecznikowego listwowego (gr. 2, 3), wraz z wyposażeniem we wkładki bezpiecznikowe	szt.	570	1900	0,011
6.7	Dobudowa pola nN w stacji transformatorowej napowietrznej z wykorzystaniem rozłącznika typu RB lub podstawy bezpiecznikowej (skrzynkowy, kasetowy) (gr. 1, 2) wraz z oszynowaniem oraz wyposażeniem we wkładki bezpiecznikowe	szt.	450	1500	0,011
6.8	Dobudowa na stacji transformatorowej napowietrznej rozłącznika słupowego trójbiegunowego/czterobiegunowego typu RSA(N) lub SZ. Pozycja obejmuje: zakup, montaż rozłącznika wraz z podłączeniem, wyposażenie w bezpieczniki.	szt.	1050	3500	0,011

3 Zakres prac dotyczący wykonania poszczególnych dokumentacji.

3.1 Stronę tytułową, na której należy umieścić następujące informacje:

- ✓ wyszczególnienie miejsca inwestycji wraz z podanymi numerami ewidencyjnymi działek,
- ✓ zapis, że inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.,

- ✓ metryczkę z danymi i podpisem projektanta.
- 3.2 Opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia.
- 3.3 Plan Sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłącza. Plan powinien zawierać informacje o:
 - ✓ miejscu przyłączenia,
 - ✓ danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa stacji zasilającej/linii, typ i przekrój przewodów, system pracy sieci),
 - ✓ typie projektowanego złącza,
 - ✓ danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, długość trasy i całkowita długość projektowanego kabla),
 - ✓ miejsca usytuowania złącza i układu pomiarowo – rozliczeniowego,
- 3.4 Dokumentacja powinna zawierać, obliczenia techniczne uwzględniające:
 - ✓ dobór urządzeń (aparatury, osprzętu, przewodów) do warunków zwarciowych i obciążeniowych,
 - ✓ sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 - ✓ w przypadku układu pomiarowego półpośredniego – prawidłowość doboru przekładników prądowych.
- 3.5 Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia. Zestawienie powinno być sporządzone z uwzględnieniem materiałów, aparatów i urządzeń zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
- 3.6 Rysunki skrzyżowania przyłącza z drogą lub z innymi obiektami, uwzględniające miejscowe warunki terenowe oraz uwagi właścicieli obiektów zawarte w odpowiednich zgodach – decyzjach.
- 3.7 Schemat jednokreskowy przyłącza zawierający informacje o:
 - ✓ miejscu przyłączenia,
 - ✓ danych technicznych istniejącej linii elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie (nazwa stacji zasilającej/linii, typ i przekrój przewodów lub kabla, system pracy sieci),
 - ✓ typie projektowanego złącza,
 - ✓ typie i wartości projektowanego zabezpieczenia głównego,
 - ✓ danych technicznych projektowanego przyłącza (typ i przekrój, długość trasy i całkowita długość projektowanego kabla).
- 3.8 Schematy elektryczne zastosowanych urządzeń rozdzielczych z opisem aparatury i osprzętu.
- 3.9 Kopię warunków przyłączenia.
- 3.10 Uzyskane w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody w formie umów z właścicielami gruntów o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy/demontażu urządzeń energetycznych (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Na odwrotnej stronie umowy należy zamieścić plan trasy urządzeń na działce, której umowa dotyczy. Uzgodniona trasa winna być parafowana przez projektanta i właściciela działki.
- 3.11 Zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przez które przebiega trasa przyłącza.
- 3.12 Potwierdzony wypis z rejestru gruntów wyszczególniający numery i stan prawny działek, przez które przebiega trasa przyłącza.
- 3.13 Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku prawidłowo pozyskanych i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowiązany jest dla celów składania takiego oświadczenia potwierdzać wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialność.
- 3.14 Uzgodnienie tras przyłączy na naradach koordynacyjnych gdy wymagają tego uprawnione prawem organy lub Zamawiający.
- 3.15 Oświadczenia projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z aktualnie obowiązującymi przepisami.
- 3.16 Opracowanie projektów odtworzenia chodników i wjazdów do stacji, wymaganych stosownymi decyzjami i uzgodnieniami.
- 3.17 Uzgodnienie lokalizacji z odpowiednimi służbami, instytucjami, urzędami, warunków zajęcia terenu, odtworzenia itp.
- 4 Wymagania szczegółowe.
 - 4.1 Wszystkie uzgodnienia i decyzje zawierające wymagania inne niż w normach i przepisach należy uzgodnić z Zamawiającym.
 - 4.2 Długością przyłącza jaką należy przyjmować do rozliczeń jest długość **trasy** budowanego kabla.
 - 4.3 Każdy projekt należy przekazać do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w tym jeden egzemplarz archiwalny zawierający oryginalne dokumenty i informacje podlegające ochronie danych osobowych oraz w wersji elektronicznej (format: „PDF”).
- 5 Zasady wykonywania usługi (dalej Zlecenia wykonawczego).
 - 5.1 Wykonywanie poszczególnych dokumentacji zlecać będzie sukcesywnie wg potrzeb Rejon Energetyczny, na terenie którego zlokalizowane będzie projektowane lub/i budowane przyłącze.
 - 5.2 Termin realizacji poszczególnych Zleceń wykonawczych na opracowanie dokumentacji lub/i budowę przyłączy zostaje określony przez Zamawiającego i wskazany w **Zleceniu wykonawczym**.
 - 5.3 Minimalne czasy:
 - ✓ – 30 dni dla zleceń na budowę przyłączy.
 - ✓ – 60 dni dla zleceń na opracowywanie dokumentacji projektowych przyłączy.
 - ✓ – 90 dni dla zleceń na opracowywanie dokumentacji projektowych i budowę przyłączy.
- 6 Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty.
 - 6.1 Zapoznanie się z treścią umowy **sukcesywnej**.
 - 6.2 Zapoznanie się ze standardowymi rozwiązaniami technicznymi przyłączy stosowanymi w PGE Dystrybucja S.A.
 - 6.3 Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.

- 7 Wykaz standardowych elementów przyłączy kablowych niskiego napięcia (dalej Katalog prac) określa Zamawiający. Katalog prac jest elementem Arkusza ofertowego.
- 8 Brak możliwości pozyskania zgód do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie przedmiotu zlecenia.
 - 8.1 W przypadku braku możliwości uzyskania zgód (potwierdzonych odmową lub decyzją), Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie stwierdzające brak możliwości ich uzyskania. Do oświadczenia powinna być dołączona wszelka dokumentacja potwierdzająca wiarygodność oświadczenia i brak możliwości uzyskania wymaganej zgody.
 - 8.2 Złożenie przez Wykonawcę oświadczenia bez potwierdzenia jego wiarygodności może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w całości lub w części od zlecenia.
- 9 Sprawdzenie dokumentacji projektowej.
 - 9.1 Wykonawca dostarczy wykonaną dokumentację do siedziby Zamawiającego.
 - 9.2 Zamawiający, po zgłoszeniu dokumentacji do sprawdzenia, w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia mu dokumentacji, zapozna się z dokumentacją i może:
 - 9.2.1 Przyjąć opracowaną dokumentację bez uwag i uznać za wykonaną zgodnie ze Zleceniem. W takim przypadku Strony podpiszą odpowiednio protokół odbioru dokumentacji projektowej.
 - 9.2.2 Uznać, że przekazana dokumentacja zawiera wady, nie spełnia postawionych przez niego wymagań. W takiej sytuacji Zamawiający zwróci przedłożoną dokumentację Wykonawcy wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek lub uzupełnień.
 - 9.3 Wykonawca niezwłocznie dokona poprawek lub uzupełnień, w terminie do 5 dni roboczych od zwrotu. Zamawiający może:
 - 9.3.1 W przypadku braku poprawy lub uzupełnień we wskazanym terminie, lub ponownego złożenia Zamawiającemu dokumentacji zawierającej błędy lub braki, Zamawiający uzna, że prace zostały wykonane niezgodnie z Umową lub Zleceniem wykonawczym jest niewykonana w części albo w całości i może odstąpić od Umowy oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w umowie ramowej.
 - 9.3.2 Uznać opracowaną dokumentację za wykonaną niezgodnie z Umową/Zleceniem wykonawczym lub uznać Umowę, w tym opracowaną dokumentację, za niewykonaną w części albo w całości i może odstąpić od Umowy oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w Umowie ramowej.
 - 9.3.3 W przypadku braku dalszych zastrzeżeń Zamawiającego do dokumentacji po naniesieniu przez Wykonawcę poprawek lub uzupełnieniu braków, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji projektowej.
 - 9.4 W razie upływu terminu 7 dni roboczych dokumentację projektową uznaje się za sprawdzoną bez uwag i przyjętą przez Zamawiającego.
 - 9.5 Wykonanie dokumentacji projektowej musi być zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, wiedzą techniczną, normami technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, a także z uwzględnieniem nowych uwarunkowań prawnych, które zaistnieją do dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
- 10 Realizacja robót.
 - 10.1 Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego a w przypadkach gdy Zlecenie wykonawcze dotyczyć będzie tylko robót budowlanych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.
 - 10.2 Wszelkie prace przyłączeniowe do linii nN należy wykonywać w technologii prac pod napięciem (PPN). Odstąpienie od ww. technologii może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.
 - 10.3 Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podmiotu Przyłączany o terminie realizacji robót.
 - 10.4 Wykonawca informuje Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający obowiązany jest do sprawdzenia tych robót w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich Zamawiającemu. Brak zgłoszenia uprawnia Zamawiającego do żądania odkrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu, w celu ich odbioru.
 - 10.5 Wykonawca, po wykonaniu robót zgodnie ze Zleceniem wykonawczym, poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru.
- 11 Wyznaczenie terminu odbioru.
 - 11.1 Zamawiający wyznaczy datę czynności protokolarnego odbioru robót objętych Zleceniem wykonawczym, w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
 - 11.2 Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
- 12 Odbiór.
 - 12.1 Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.
 - 12.2 W przypadku stwierdzenia wad:
 - 12.2.1 nadających się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
 - 12.2.2 nienadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych robót.
 - 12.3 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zgłoszonej i zaewidencjonowanej we właściwym ośrodku geodezyjnym), a wykonawca złoży oświadczenie sporządzone przez uprawnionego geodetę, zawierające jednoznaczne określenie, że przedmiot Umowy został zainwentaryzowany, oryginały inwentaryzacji zostaną dostarczone Zamawiającemu w czasie nie dłuższym niż 30 dni – odbiór i ewentualne czynności łączeniowe będą kontynuowane na ryzyko Wykonawcy.
- 13 Koordynacja prac ze strony Zamawiającego

- 13.1 Zlecenia wykonawcze na wykonanie poszczególnych przyłączy będzie udzielać Wydział Przyłączania i Rozwoju w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski.
- 13.2 Wszelkich ustaleń istotnych dla prowadzenia prac dokonują upoważnieni pracownicy Rejonu Energetycznego. Ustalenia dokonywane są w formie notatek służbowych, które wymagają akceptacji Dyrektora lub upoważnionej przez Dyrektora osoby.
- 13.3 Sprawdzenia dokumentacji projektowej dokonuje Rejon Energetyczny.
- 14 Ustalenia dodatkowe:
 - 14.1 Zakres prac określa „Katalog prac” zawarty w pkt 2 niniejszego dokumentu na podstawie, którego **Zamawiający dokona wyceny wskazanych w Zleceniu wykonawczym** czynności, w zgodzie z zapisami przedmiotowej umowy w szczególności:
 - 14.1.1 wynikające z obowiązków wykonawcy opisanych w § 7 umowy,
 - 14.1.2 opisane w niniejszym dokumencie,
 - 14.2 Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu MASTER KEY
 - 14.2.1. Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przyłączeniowych) obowiązkowo podczas realizowanych prac należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.
 - 14.2.2. Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN Kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
 - 14.2.3. Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN. Kolor kłódki: niebieski RAL 5015.
 - 14.2.4. Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN,. Kolor kłódki: czarny RAL 9005.
 - 14.2.5. Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, łącznikach SN. Kolor kłódki: czarny RAL 9005.
 - 14.2.6. Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN. Kłódka brązowa RAL 8016.
 - 14.2.7. Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego. Kolor kłódki: pomarańczowy RAL 2000.
 - 14.2.8. Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych). Kolor kłódki: szary RAL 7035

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych.

Umowa

zawarta w dniu pomiędzy:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział z siedzibą w, adres: ul., reprezentowaną w niniejszej umowie na podstawie pełnomocnictwa z dnia (stanowiącego załącznik nr 1) przez:

.....
(imię i nazwisko przedstawiciela inwestora)

zwanymi w dalszej części umowy Inwestorem, a:

.....
(imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania)

zwanym dalej Właścicielem nieruchomości.

§ 1

1. Właściciel (Współwłaściciel) nieruchomości dz. nr obręb nr KW położonej w m-ci oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych:
2. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości wyraża zgodę na umieszczenie urządzeń elektroenergetycznych na ww. nieruchomości oraz na wejście służb energetycznych ze sprzętem na teren w celu wykonania niezbędnych prac związanych z budową a w przyszłości z remontami, eksploatacją lub naprawą wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych.
3. Strony oświadczają, że lokalizacja inwestycji opisanej w pkt 1 zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Właściciel (współwłaściciel) nieruchomości oświadcza, że nieruchomość **wchodzi/nie wchodzi*** w skład gospodarstwa rolnego.

§ 2

1. Strony ustalają, że szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac związanych z budową, remontem lub eksploatacją i naprawą ww. urządzeń energetycznych zostaną oszacowane w trakcie prowadzonych robót na zasadzie porozumienia Stron lub przez rzeczoznawcę majątkowego, a stosowne odszkodowanie wypłacone w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich powstania.
2. Opisane w pkt. 1 odszkodowanie, które będzie jednorazowe i ostateczne, obejmować będzie wypłatę należności za zniszczone uprawy i nasadzenia, zniszczenie struktury gleby wraz z odszkodowaniem za rekultywację. wynikającym z realizacji inwestycji opisanej w §1 pkt 1.
3. Inwestor oświadcza, że w przypadku uszkodzenia obiektów małej architektury lub utwardzonych nawierzchni obiekty te zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. Na wykonane roboty Inwestor udzieli gwarancji.
4. Wypłacane na podstawie niniejszej umowy odszkodowania stanowią zaspokojenie wszelkich roszczeń Właściciela nieruchomości i jego następców z tytułu wejścia na nieruchomość celem wykonania niezbędnych robót.
5. W przypadku zaistnienia szkód podczas wykonywania prac remontowych i eksploatacyjnych właścicielowi (lub osobie uprawnionej) wypłacone zostanie odszkodowanie za zniszczone uprawy i składniki budowlane. Odszkodowanie nie będzie wypłacone jeżeli usytuowanie upraw i budowli okaże się sprzeczne z przepisami ustalającymi odległości od urządzeń elektroenergetycznych.

§ 3

1. Właściciel nieruchomości oświadcza, że przyjął do wiadomości i stosowania przepisy wynikające z Polskich Norm ograniczające możliwość wznoszenia budowli, prowadzenia upraw i nasadzeń drzew wysokopięnnych pod liniami napowietrznymi, nad liniami kablowymi oraz w pobliżu wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w §1 pkt 1.
2. W przypadku sprzedaży nieruchomości w całości lub części, do której odnosi się niniejsza umowa, Właściciel nieruchomości zobowiązuje się pisemnie poinformować przyszłego nabywcę o zawartych w niej zobowiązaniach.

§ 4

Dane osobowe pozyskane w wyniku procesu inwestycyjnego będą przez PGE Dystrybucja chronione zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli Informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 5

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne, a w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy k.c.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pełnomocnictwo przedstawiciela inwestora.

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny.

Załącznik nr 3 - Klauzula Informacyjna

Inwestor

Właściciel gruntu