

UZIOM POZIOMY I PIONOWY <10ohm

PRZEWODY INSTALACJI ODGIROMOWEJ MONTOWAĆ DO DACHU
NA UCHWYTACH NISKICH.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ
PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH GRUBOŚCIENNYCH
PVC25 UŁOŻONYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU.

DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ŁĄCZYĆ METALOWE ELEMENTY
DACHU: NP RYNNY

OCHRONA MIEJSCOWA OBIĄGA WSZYSTKIE ELEMENTY WYSTĄPAJĄCE PONAD DACH – KOMINY, WENTYLATORY, KŁAY DYMOWE itp.

LEGENDA:

— ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANE
DRLTEM Fe/7m8

DRUTEM Fe/Zn08

POŁĄCZENIA ZWIĄZKÓW POZIOMYCH PRZEKADKAMI Fe/Zn
CZTEROŚRUBOWYMI


CZTEROŚRUBOWYM

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE W POSTACI DRUTU Fe/Zn08

OG Uziom kompletny ELKONOMIC 3-metrowy

**SKRZYNKA PROBIERCA TERENOWA MONTOWANA W PODŁOŻU
+ ZŁĄCZE KONTROLNE**

AL MASZT ODGROMOWY 2,5-METROWY 43.25 AL 2P CZ

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT BARAŃCZUK Maciej Barańczuk" 16-480 TYKOCIN, ŁĄŻY MAŁE 16</p>		<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT BARAŃCZUK Maciej Barańczuk" 16-480 TYKOCIN, ŁĄŻY MAŁE 16</p>	
<p>PRZEDMIOT OPRACOWANIA:</p>	<p>PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ELEWATORSKIEJ 17 NA TERENIE ODZIAŁU BIAŁYSTOK PGE DYSTRYBUCJA S.A.</p>	<p>data opracowania</p>	<p>10-10-2024r</p>
<p>OKALIZACJA:</p>	<p>ul. ELEWATORSKA 17 /15-620 BIAŁYSTOK CZEŚĆ DZ. NR EW. 33/1 OBRĘB 0004 STAROSELEC PLN.</p>	<p>SKALA</p>	<p>1:150</p>
<p>INWESTOR:</p>	<p>PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin UL. Garbarska 21A</p>	<p>Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku 15-950 Białystok UL. Elektryczna 13</p>	<p>RYSNR</p>
<p>TEMAT RYSUNKU:</p>	<p>INSTALACJA ODGROMOWA DACH</p>	<p>SPRAWDZAJĄCY:</p>	<p>POPS</p>
<p>STADIUM: WSKAZANIE</p>	<p>PROJEKTANT:</p>	<p>PODPIS</p>	<p>POPS</p>
<p>INSTALACJE ELEKTRYCZNE:</p>	<p>mgr inż. Robert Łapiński Upr. PDL/0060/POEE/08</p>	<p>_____</p>	<p>_____</p>