

**Warunki przyłączenia nr 25-B6/WP/02160 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: budynek mieszkalny

Lokalizacja: gmina Suchowola, miejscowość Jatwież Duża, nr dz. 132/6

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-05-2025, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: **linia napowietrzna nN. Stacja zasilająca 07-138 Jatwież Duża.**
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.**
- 3 Moc przyłączeniowa: **14,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 **Wybudować przyłączy kablowe nN YAKXs 4x120 mm² o dł. ok. 600 m od najbliższego słupa czynnej linii nN do złącza kablowego usytuowanego na granicy dz. 132/6, 132/5 i 224/2.**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1 Urządzenia zainstalowane w obiekcie zasilic zapomiarową linią zasilającą nN. Wykonać instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonać po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu rozdziału stanowi integralną część instalacji Odbiorcy.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 8.1 zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym pomiar energii czynnej,
 - 8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytucznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
 - 9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 25 A,**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C.**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
 - 14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - 14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
- 15 Uwagi dodatkowe:
 - 15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
Sylwia Choroszuca

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

PGE Dystrybucja
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Działu Dystrybucyjnych

Kierownik
Karol Józwicki

Kierownik
Przemysław Borysewicz

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

Województwo: Podlaskie

Powiat: Sokólski

Jednostka ewidencyjna: 201109_5

Suchowola – obszar wiejski

Obręb: 0020 Jatwież Duża

Skala: 1: 2000

Dąbrowa Białostocka dn. 19.05.2025r.

GKN-III.6621.5.1550.2025

STAROSTA SOKÓLSKI
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Agneszka Niedzwiecka
Inspektor
Referat Ewidencji Granic i Budynków
Sokółka (Grodzi, Kuchnia i Marzaniec)



Starosta Sokółski
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : GKN-III.6621.5.1550.2025

Województwo : PODLASKIE
Powiat : SOKÓLSKI
Jednostka ewidencyjna : 201109_5 SUCHOWOLA - obszar wiejski
Obręb : 0020 JATWIEŻ DUŻA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 2025-05-19

Jednostka rejestrowa : G.69

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	ZENON MICHAŁEC Rodzice: ALFONS, GRAŻYNA JATWIEŻ DUŻA 60; 16-150 SUCHOWOLA;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
132/5		pastwiska trwale	PsIV	0,3129	0,9354	BI1S/00025458/0
		pastwiska trwale	PsV	0,5951		GGN.6831.2.2025
		grunty pod rowami	W-PsIV	0,0274		
Id działki: 201109_5.0020.132/5						
132/6		pastwiska trwale	PsIV	0,2250	0,2311	BI1S/00025458/0
		grunty pod rowami	W-PsIV	0,0061		GGN.6831.2.2025
Id działki: 201109_5.0020.132/6						

Razem powierzchnia działek :

1,1665 ha

Słownie : jeden ha. jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 2025-05-19

Sporządził : Agnieszka Niedźwiecka

Dokument niniejszy jest przeznaczony
do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

2025-05-19

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości