


ST. TRAFO JEDROLINIOWY SCHEMAT ZASILANIA

6-1257



30 ST. TRAFU 6-1256
x UHA/KX5 3x1x70mm²
L = 495 + 416 mb.

30 ST. TRAFU 6-0547
x UHA/KX5 3x1x70mm²
L = 758 mb.

TR. TNO5P 100/20.
100kVA.

Schemat aktualny istnieje
je (a) przyłącze (a)
0.4 kV

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz.
p.o. Dyrektora Rejonu
Zenon Nowak

YAKX5 4x240mm² L=6mb.

YAKX5 4x120mm².

