


# JEDNOLINIOWY SCHEMAT ZASILANIA

2NN

ST. TRAFO 6-0548.



DO ST. TRAFO 6-0547  
XUHAkx5 3x1x70mm<sup>2</sup>  
L=1114 mb.

DO ST. TRAFO 6-1256  
XUHAkx5 3x1x70mm<sup>2</sup>  
L=466 mb.



Schema p. a. istnie-  
je(a) 1. 0.4 kV

YAKx5 4x240mm<sup>2</sup>.  
L=6 mb.

YAKx5 4x120mm<sup>2</sup>.

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Łódź-Teren  
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz.  
p.o. Dyrektora Rejonu  
Zenon Nowak

2NN  
\*  
granica własności

