

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów

stacji transformatorowej SN/nn – słupowej 2-04.55
(nazwa stacji) WÓŁKA STROBOWSKA 2

Linia SN LAWA MA2

Odł. w LSN nr 2-0-11.10

Typ OW.3P

Przewody SN typu 3xAFL 35 / Kabel SN typu

Czy jest odłącznik na stacji NIE

bezp. 4 A
WBSN

nr inwent. 2-BRAK

nr fabr.

moc 30 kVA

Odgr. typ Siemens

zakres reg. w górę

zakres reg. w dół

aktualna nastawa

typ YAKY
3x 120 mm²

typ LO.250

typ X
1
0.3 A
70 mm²
typ YAKY

1. Obw. 01
2. Obw. 02

typ X
2
0.3 A
70 mm²
typ YAKY

typ
3
..... A
..... mm²
typ

3. Obw.
4. Obw.
5. Obw.

typ
4
..... A
..... mm²
typ

typ
5
..... A
..... mm²
typ

Firma, imię i nazwisko wykonawcy

Podpis

Data

1. ...
2. ...

05.10.23

Nazwisko i podpis osoby nadzorującej eksploatację w Rejonie

Pracownik Skierowice

Mistrz

Mariusz Włosna

Pieczęć i podpis osoby
zastępującej protokol

Rejon Energetyczny Żyrardów

Skierowice

Marchuk Lukasz