



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Żyrardów

PROTOKÓŁ NR

ogłędzin
przeglądu

stacji transformatorowej SN/rn – słupowej 2-0483 / Topola 1

Linia SN Skierniewice - Rawka

Odł. w LSN nr 2- O-1276

Typ OUN

Czy jest odłącznik na stacji NIE

nr inwent. 2- 63-80

nr fabr.

bezp. 6,3 A

Odgr. typ SBK-1

moc 63 kVA

zakres reg. w górę ---

zakres reg. w dół ---

aktualna nastawa + 2

typ YAKXs

120 mm²

odgr. typ GXO

typ OZK400

typ brak

1
80 Amm²

typ -----

typ brak

2
63 Amm²

typ -----

typ brak

3
80 Amm²

typ -----

typ brak

4
100 Amm²

typ -----

typ brak

5
50 Amm²

typ -----

1. Obw. kier. Sk-ce tor górny

2. Obw. kier. Tory PKP

3. Obw. kier. Sk-ce tor dolny

4. Obw. kier. ZK 2-0483-05-01

5. Obw. kier. Oświetlenie

Firma, imię i nazwisko wykonawcy

Podpis

Data

Styczeń 2016

Nazwisko i podpis osoby

nadzorującej eksploatację

w Rejonie

Pieczęć i podpis osoby

zawierającej protokół

JB Systemy Jarosław Bieleś

Roman Wach, Daniel Zbądzki

JB SYSTEMY Sp. z o.o.

26-332 Sławno, Grażowice 72

NIP 7661835049, REGON 101630951

KRS 0000471867