

Wymiana słupa na E-10,5/12

Wymiana istniejących przewodów Al 4x35mm² na **AsXSn 4x70mm²** L=50m od słupa nr 16 do słupa nr 17.
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 1 szt./24m

Wymiana istniejących przewodów Al 4x35mm² na **AsXSn 4x95mm²** L=430m od stacji transf. 7-0520 do słupa nr 1 i od słupa nr 1 do słupa nr 18.
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 1 szt./29m

Wymiana istniejących przewodów Al 4x35mm² na **AsXSn 4x70mm²** L=210m od słupa nr 35 do słupa nr 39.
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 1 szt./19m

7-0520

Rychłocice 3

25kVA

Wymiana słupa na E-10,5/15

9

8

7

7-O-0212

6

5

4

3

2

Wymiana słupa na E-10,5/12

Wymiana istniejących przewodów Al 4x35mm² na **AsXSn 4x95mm²** L=770m od stacji transf. 7-0520 do słupa nr 50.
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm²**: 2 szt./51m

Wymiana słupa na E-10,5/10

7-O-0211

7-0026
Rychłocice
40kVA