



słup nr 64 do wymiany na typu E 12/12

wymiana przewodów na izolowane
(bez wymiany słupów) - AsXS_n 4x95mm²
Dł ok 1,270km
wymiana przyłączy napowietrznych
AI I YADY_n na ASXS_n 4x25mm²- 8 szt.

wymiana przewodów na izolowane
(bez wymiany słupów) - AsXS_n 4x70mm²
dł ok 0,23km od 31 Ddo 37
wymiana przyłączy napowietrznych
AI I YADY_n na ASXS_n 4x25mm²- 1 szt.

wymiana przewodów na izolowane
(bez wymiany słupów) - AsXS_n 4x95mm²
Dł ok 1,11km
wymiana przyłączy napowietrznych
AI I YADY_n na ASXS_n 4x25mm²- 32 szt.

słup nr 38 do wymiany na typu E 12/12

słup nr 31 do wymiany na typu E 12/12

słup nr 30 do wymiany na typu E 12/12

słup nr 3 do wymiany na typu E 12/6

słup nr 13 do wymiany na typu E 12/12

słup nr 8 do wymiany na typu E 12/12

57-R-2269

26/1

AFL 25
L = 158m

7-O-0379

7-0522
Skomlin MBM
100kVA

7-O-0378

7-0461
Skomlin Szkoła
160kVA

7-0043
Skomlin 3
63kVA

5-7-R-1026