

Podwieszenie dodatkowego obwodu nN
przewodem typu AsXSn 4x95mm² na
odcinku od stacji transf. do słupa nr 66
L=ok. 550m

Wymiana pierwszych czterech stanowisk
słupowych od stacji transf.

Wymiana istniejącej rozdzielni 0,4kV na
rozdzielnię stacyjną typ RS-W wyposażoną
w rozłączniki listwowe, kanał kablowy i
konstrukcje wsporczą. Rozdzielnica 12
polowa.
Wymina pionu nn zasilającego na stacji
transformatorowej słupowejj

8-0201
Sulmierzyce
250kVA

