



Uwaga! Na słupie nr 11 istn. izolowane przyłącze
napowietrzne - brak ewidencji na mapie GiS.

Wymiana przyłączy nieizolowanych i typu YDYN
na przyłącza typu AsXSn 4x25mm²
5 szt./ ok.120 m

Wymiana istniejącej LNN typu AsXSn 4x25mm²
(od słupa nr 15 do 18) na przewód typu AsXSn 4x95mm²
L=ok. 150m
przewód oświetlenia AsXSn 2x25mm² - bez zmian

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm² + 1x25mm²
(od stacji do słupa nr 15) na przewód typu AsXSn
4x95mm² + AsXSn 2x25mm² L=ok. 650m
Wymiana 5 stanowisk słupowych (w tym 3 odporowe,
1 narożny, 1 przelotowy) ●

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm²
na przewód typu AsXSn 4x70mm² L=ok. 100m

8-1403
Augustów
40kVA

8-0-1008

14

15