

8-1473
Broszęcin
63kVA

Wymiana przyłączy nieizolowanych i typu YDYN
na przyłącza typu AsXSn 4x25mm²
16 szt./ ok. 455 m

Wymiana istniejącej LNN typu AL 4x35mm² + 1x25mm²
na przewód typu AsXSn 4x95mm² + AsXSn 2x25mm²
L=ok. 820m
Wymiana 5 stanowisk słupowych (w tym 2 odporowe,
1 rozgałęźne, 2 przelotowe)

8-O-1007

Opis obiektu

8-O-1082

312

313

314

315

316

