7-0887
Czarnożyły 5
63kVA

7-0-0824

61

3

2

60

1

59

7-O

wymiana stanowiska słupowego SN na słup typu E z rozłącznikiem uziemnikiem;

budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od proj. stacji SN/nN do stanowiska słupowego SN w linii Wieluń- Złocze długości L= 500m

budowa słupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 250kVA i rozdzielnicą o min. 6 pół odpływowych na dz. nr 1757

budowa dwóch przyłączy kablowych nN typu YAKXS 4x120mm2 o długości L= 10m wraz ze złączami ZK1+PP w obrębie stacji transf.

0,01 0,005 0 0,01 km

Skala: 1:1700