Budowa linii napowietrznej nN typu
AsXSn 4x120mm2 dł ok 600m
wymiana przyłączy napowietrznych
Al I YADYn na ASXSn 4x25mm2-
14 szt.
OBWÓD 01

Linia nN bez zmian,
nie ujęta do modernizacji

Budowa LKnN 120mm2 od ZK 7-0194-01-06
do ZK 7-0267-02-02
dł ok 105m

Budowa linii napowietrznej nN typu
AsXSn 4x70mm2 dł ok 90m
OBWÓD 02

Podział sieci nN
w ZK nr 7-0194-01-04

odtworzenie zasilanie budynku
WLZ YKY 4x10mm2 dł ok 10m

budowa linii oświetlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm2 dł ok 600m

istn odcinek LNnn do demontażu
L=260m

Istn. stacja transformatorowa STS 20/250
bez zmian

7-0194
Emanuelina
63kVA

budowa linii oświetlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm2 dł ok 650m

Budowa linii napowietrznej nN typu
AsXSn 4x120mm2 dł ok 650m
wymiana przyłączy napowietrznych
Al I YADYn na ASXSn 4x25mm2-
7 szt.
OBWÓD 02

proj LKnN 35mm2 dł.ok 10m
od proj ZKP do istn ZKP nr 7-0194-02-04

proj LKnN 120mm2 dł.ok 150m
od ZK 57-0886 02-03 do proj ZKP,

istn LNnN 35mm2 dł ok 450m,
ze stacji Czarnożyły 2 nr 7-0886

7-O-1253
7-O-1251
7-O-1254
7-O-0069
7-O-0064
7-R-1107
7-R-2209
7-0267
Działy
30kVA
7-0888
Czarnożyły 6

Guz Piotr
11810291

Elektronicznie podpisany przez
Guz Piotr 11810291
Data: 2025.04.18 09:21:36 +02'00'

0,02 0,01 0 0,02 km

Skala: 1:2500