



Wymiana na E 10/12

Wymiana słupów
na ŻN 10 - 3 szt

proj. Dobudowa II toru
AsXSN 4x70mm2
L= 580m

Wymiana na E 10/12

Wymiana na E 10/12

proj. YAKXS 4x120mm2 , L= 100m
+ złącze - kablowo pomiarowe
8 licznikowe

2-0092
BUDY STARE 2
30kVA

Wymiana trafa na
160kVA

77/9

22-R-1560

77/8

77/7

Załączni graficzny