



PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz.

PROTOKÓŁ NR .....

ogledzin\*  
przebiegu\*

stacji transformatorowej SN/nN – słupowej

6 - 0972

(nazwa stacji) BODZISZEWICE

Linia SN .....

Łącznik LSN nr 6- - .....

typ .....

typ AFL Ø 35 mm²

Czy jest odłącznik na stacji NIE

odgr. typ GXP1

nr inwent. -

nr fabr. ....

moc 160MVA

typ .....

zakres reg. w górę .....

zakres reg. w dół .....

aktualna nastawa .....


odgr. typ BDP 05/5UA

Kondensator ..... kvar

typ VAKY Ø 240 mm²

typ NH-2

R50/5 A/A



1. Obw. kier. Budimowice

2. Obw. kier. OSR. Zdrzewna

3. Obw. kier. Sos. Górny WĘGRYKOWICE

4. Obw. kier. Sos. Dolny WĘGRYKOWICE

5. Obw. kier. OSW. Włocławek

Imię i nazwisko wykonawcy

Podpis

Data

1. Michalikowski

kow.

08.01.2024

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej eksploatację  
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki  
Wydział Majątku Sieciowego

Mistrz

Arkadiusz Dusza

Pieczęć i podpis osoby zatwierdzającej protokół  
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki  
Wydział Majątku SieciowegoInspektor Nadzoru  
Łukasz Cukier

Nr LOD/2599/OWOE/15