



LEGENDA:

- Wymiana przewodów nN na AsXSn 4x70mm² + AsXSn 2x25 mm² o długości 0,25km (obwód nr 1)
- Wymiana przewodów nN na AsXSn 2x25mm² (oświetlenie uliczne) o długości 0,1km
- Wymiana przewodów nN na AsXSn 4x70mm² + AsXSn 2x25 mm² o długości 0,5km (obwód nr 2)
- Wymiana przyłączy na AsXSn 4(2)x25mm² 6szt./103m.
- Wymiana stanowiska słupowego linii nN na stanowisko z żerdzi wirowanej typu E o odpowiedniej wysokości i wytrzymałości

Odtworzenie zasilania istniejących przyłączy.
Odtworzenie istniejącej infrastruktury światłowodowej.

Wymiana stanowiska słupowego na EPV wraz z rurą osłonową na kabel

HAKEFA 120

P3-R-1602

92

TRAJ 24/1x120-240-3S

33-1484