

44-1127
Seroki 2
160kVA

44-1490
Seroki 4
160kVA


1. Wymiana przewodów na AsXSn 4x70 - 2,7 km;
2. Dodatkowy tor AsXSn 4x70 - 0,4 km;
3. Dodatkowy tor - oświetlenie - AsXSn 2x25 - 1,25 km;
4. Wymiana słupa ŻN na wirowany krańcowy/odporowy - 1 szt.;
5. Wymiana przyłączy na AsXSn 4x25 - 30 szt., 750 m

Dodatkowy tor AsXSn 4x70 - 0,4 km

Słupy do wymiany

Słupy do wymiany

44-0695
Seroki Parcel 3
40kVA



Skala: 1:2000