



słupy do wymiany:
E-10,5/4,3 - 5 szt.: słupy nr 7, 8, 9, 12, 13
E-10,5/12 - 2 szt.: słupy nr 1, 11
E-10,5/15 - 2 szt.: słupy nr 10, 20

Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn na **AsXSn 4x25mm2:**
21 szt./416m

7-O-0835

7-0819

Klonowa 3
40kVA

Wymiana istniejących przewodów Al
4x25+25mm2 na **AsXSn 4x95mm2 + AsXSn
2x25mm2 L=470m** od stacji transf. 7-0819 do
słupa nr 10.

- wymiana rozdzielnic RSW w stacji transf. na rozdzielnicę o min. 5 polach odpływowych nN;
- zabudowa nowej szafy oświetlenia ulicznego;
- wymiana pionu stacji na 4x1xYKXS 185mm2;

Wymiana istniejących przewodów Al
4x25+25mm2 na **AsXSn 4x95mm2 + AsXSn
2x25mm2 L=470m** od stacji transf. 7-0819 do
słupa nr 20.

7-
K
10