

Inwestor:
 PCE Dystrybucja S.A.
 ul. Gombarska 21A, 20-340 Lublin
 NIP 946-259-38-55

Jednostka projektowa:
 TJS-OIL POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Błwy Warszawskiej 1920 r. 23/106
 02-386 Warszawa
 tel. 022 401 78 62
 tel./fax 022 401 78 63



Projektant:

Zagłówny Projektant:

upr. LUB/0008/P66/19

data: 05.2019

Sygnatura:

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019


data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

data: 05.2019

ELEWACJA BOCZNA



- Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej:
- obwody prądowe - DY2,5mm²
 - obwody napięciowe - DY1,5mm²

Obwody prądowe i napięciowe prowadzone od strony zasilania do listwy kontrolno-pomiarowej prowadzić w rurze ochronnej

Jednostka projektowa:

Terminat:

F0204

Projekty wykonane	
-------------------	--

Schematic of the study design.