



44-0695
Seroki Parcel 3
40kVA

44-1128
Seroki 3
63kVA

44-0696
Ludwików 1
100kVA

1. Wymiana przewodów na AsXSn 4x70 - 3,3 km;
2. Dodatkowy tor - oświetleni - 3,3 km;
3. Wymiana przyłączy na AsXSn 4x25 - 25 szt., 625 m.

Slup do wymiany

Slup do wymiany

Slup do wymiany

0,03 0,015 0 0,03 km



Skala: 1:5000