

Wymiana istniejących przewodów Al 4x35mm<sup>2</sup>  
na **AsXSn 4x95mm<sup>2</sup> L=915m** od stacji transf.  
7-0667 do słupa nr 66.  
Wymiana przyłączy niezilowanych oraz YADYn  
na **AsXSn 4x25mm<sup>2</sup>: 8 szt./166m**

**słupy do wymiany:**  
E-10,5/15 - 2 szt.: słupy nr 48, 55

Wymiana istniejących przewodów 4xAl 25mm<sup>2</sup>  
na **AsXSn 4x70mm<sup>2</sup> L=43m:**  
- od słupa nr 65 do słupa nr 67, L=43m

