

8-O-1529

8-0262  
Krzywaniice 4  
63kVA

Wymiana przyłączy nieizolowanych i typu YADYn  
na przyłącza typu AsXS<sub>n</sub> 4x25mm<sup>2</sup>  
6 szt./ ok. 236 m

226,5

225,8

Wymiana istniejącej L<sub>N</sub>nN typu AL 4x35mm<sup>2</sup> + 2x25mm<sup>2</sup> na  
przewód typu AsXS<sub>n</sub> 4x95mm<sup>2</sup> + AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup> L=ok. 670m  
Wymiana 5 stanowisk słupowych (w tym 3 mocne, 2 przelotowe)

Wymiana istniejącej LNnN typu AL 4x35mm<sup>2</sup>  
na przewód typu AsXSn 4x70mm<sup>2</sup> L=ok. 90m

Wymiana przyłączy niezisolowanych i typu YADYn  
na przyłącza typu AsXSn 4x25mm<sup>2</sup>  
8 szt./ ok. 165 m

Wymiana istniejącej LNnN typu AL 4x35mm<sup>2</sup> + 2x25mm<sup>2</sup> na  
przewód typu AsXSn 4x95mm<sup>2</sup> + AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> L=ok. 680m  
Wymiana 5 stanowisk słupowych (w tym 3 mocne, 2 przelotowe)

8-O-1529

8-0262  
Krzywanice 4  
63kVA