



58-O-1039

8-1466  
Wola Wydrzyna 1  
100kVA

Wymiana przyłączy nieizolowanych i typu YADYn  
na przyłącza typu AsXSn 4x25mm<sup>2</sup>  
8 szt./ ok. 165 m

Wymiana istniejącej LNdN typu AL 4x25mm<sup>2</sup> na  
przewód typu AsXSn 4x70mm<sup>2</sup> L=ok. 90+90m

Wymiana istniejącej LNdN typu AL 4x25mm<sup>2</sup> + 1x25mm<sup>2</sup> na  
przewód typu AsXSn 4x95mm<sup>2</sup> + AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> L=ok. 1000m  
Wymiana 7 stanowisk słupowych (w tym 5 mocnych, 2 przelotowe)

AFL 50  
37-40 l=823,08 m  
40 l= 823,08m

8

89

90

91

92

93

94

2

3

4

5

6

7

8

9