

8-0851
Zawady 4
63kVA

8-O-0285

14

13

8-1235
Zawady 2
63kVA

8-O-0283

54

2

8-O-0281

1

9

10

8-O-A578

11

8-A161
Toyota
100kVA

Wymiana słupa nr 12 na słup
krążcowo-końcowy typu E

Dobudowa pola w rozdzielni nN

8-0200
Pabianicka 3
400kVA

Podwieszenie przewodu AsXSn 4x95mm² na odcinku od
stacji do słupa nr 20 L=ok. 270m
Przebieg istn. kabli YAKXS 4x120mm² na stanowiskach
słupowych nr 15 i 20 na podwieszany przewód.

Wymiana słupa przelotowego nr 20 na słup typu
E o funkcji przelotowej (AL) i końcowej (AsXSn)

8-R-0735

87

L = 484m

