

Rzeszów, 30 kwietnia 2026 r.
Egz. pojedynczy

Nr postępowania: POST/DYS/OR/GZ/01472/2026

Nazwa postępowania: Zakup sprzętu ppoż.

Informacja nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1 :

Czy jest możliwość zaoferowania gaśnic z innym proszkiem niż ADEX (wyższa skuteczność gaszenia)?

GP 4 x <https://gaztech.pl/PL/gasnice-proszkowe/gasnica-proszkowa-gp-4-x-abc-plus.html>

GP 6 x <https://gaztech.pl/PL/gasnice-proszkowe/gasnica-proszkowa-gp-6-x-abc-es.html>

Odpowiedź :

Tak, pod warunkiem, że proszek nie wymaga cyklicznej wymiany.

Działając na podstawie pkt. 9.1.4. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A., mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi, Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany treści SWZ:

Treść Zał. Nr 1 do SWZ Pkt 1 przed modyfikacją:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość szt.	Minimalna skuteczność gaśnicza	Środek gaśniczy
1.	Gaśnica proszkowa GP-1x ABC	5	8A 34B	Proszek ADEX
2.	Gaśnica proszkowa GP-2x ABC	10	13A 89B	Proszek ADEX
3.	Gaśnica proszkowa GP-4x ABC	50	21A 89B	Proszek ADEX
4.	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	60	34A 183B	Proszek ADEX
5.	Gaśnica śniegowa GS-5 X B/E	15	89B	CO2

6.	Gaśnica przewoźna AS-20 B/E	2	89B	CO2
----	-----------------------------	---	-----	-----

Treść Zał. Nr 1 do SWZ Pkt 1 po modyfikacji:

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość szt.	Minimalna skuteczność gaśnicza	Środek gaśniczy
1.	Gaśnica proszkowa GP-1x ABC	5	8A 34B	Proszek gaśniczy nie wymagający cyklicznych wymian
2.	Gaśnica proszkowa GP-2x ABC	10	13A 89B	Proszek gaśniczy nie wymagający cyklicznych wymian
3.	Gaśnica proszkowa GP-4x ABC	50	21A 89B	Proszek gaśniczy nie wymagający cyklicznych wymian
4.	Gaśnica proszkowa GP-6x ABC	60	34A 183B	Proszek gaśniczy nie wymagający cyklicznych wymian
5.	Gaśnica śniegowa GS-5 X B/E	15	89B	CO2
6.	Gaśnica przewoźna AS-20 B/E	2	89B	CO2

Treść SWZ należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian, a odmienne uregulowania zawarte w SWZ stają się nieobowiązujące.

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

podpis