6
K-E10/10
ZK do demontażu
(AsXSn 4x50+AsXSn2x25) dł. 55m do demontażu
Al 4x50+35 dł. 273 m układ skośny do demontażu
AsXSn 2x16
Al 4x16
AsXSn
ZL
AsXSn?ilość przew.
ZL2
5
P-ŻN10
4/1
K-ŻN10
4/2
K-ŻN10
Kościelna
3
P-ŻN10
2
P-Ala10
1
RK-ŻN10
ZK-3/2P pozostaje
ZK-do demontażu
Al 4x50+35 dł. 112m układ skośny do demontażu
2/1
P-ŻN10
ZK-3/2P
YAKY4x120
1/1
K-E10/12
4x35 o.15m
2
P-ŻN10
3
P-ŻN10
4
RK-ŻN10
W. Reymonta
7
PBR-ŻN10
wymiana słupa na mocny
6
P-ŻN10
12
RK-ŻN10
12
P-ŻN10
AsXSn 2x16
AsXSn 4x16
4x4Al 50 dł. 110m układ skośny
Al 4x50+35 dł. 148m układ skośny
2/1
P-ŻN10
ZK-3/2P pozostaje
2/2
P-ŻN10
ZK do demontażu
2 pozostaje
K-E10,5/10
Al 4x50+35 dł. 82m
1
RK-ŻN10
AsXSn(do Kościelna 37 bud. gosp.) pozostaje. Demontaż w oprac. ELDJ
St. kr. Dom Kultury
Al 4x50+35 dł. 110 m układ skośny
4
RK-ŻN10
YAKY 4x35
3
BP-ŻN10
2
P-ŻN10
5
PR-ŻN10
Targowicka
obw. 5Targ., Kiosk.
1
RK-ŻN10
obw. 2Targ., Leśna
3
P-ŻN10
ZK-1/2P
ZK-3/1P pozostaje
ZK do demontażu
YAKY 4x35
5
RK-ŻN10
Istn. ZK w budynku
5
RN-drewn
obw. 2 Szkolna, Raymonta, Leśna
1
RN-ŻN10
2
P-ŻN10
3
P-ŻN10
2xYAKY 4x150
4
P-ŻN10
Przedszkole
Al 4x50+35 dł. 157m układ skośny do demntażu
1/1
RN-Ala10
5/1
P-ŻN8
6
P-Ala10
6
P-ŻN10
Al 4x50+35 dł. 291 m układ płaski
Al 4x50+35 dł. 123m układ płaski do demontażu dł.123m
obw. 7 Tracz.
St.tr. Młyńska
ZK do demontażu
YAKY4x70
ZK -3/2P pozostaje
YAKY 4x120
ZK do demontażu
Leśna
Al 4x50+35 dł. 156 m układ skośny
Sądowa
ZK-3/1P "Garaże" pozostaje
YAKY 4x35
7/1ośw.ul.
K-E10/4,3
wlz do budynku Sądowa 36B pozostaje
YAKY 4x35
Istn. ZK
7
P-ŻN10
YAKY 4x35
8
KB- E10,5/12
Istn. ZK pozostaje
7
P-ŻN10
2/3
RK-ŻN10
2/2
P-ŻN10
2/1
P-ŻN10
2
RR-ŻN10
1
RK-ŻN10
B. Mroczkowskiego
4/2/1
K-ŻN10
Al 4x50+35 dł. 88m układ skośny do demontażu
3
P-ŻN10
Al 4x50+35 mm2 dł. 118m układ skośny
4/2
RR-ŻN10
4/3
P-ŻN10
YAH 4x35
ZK-1/2P pozostaje
1/4
RK-ŻN10
1/2
P-ŻN10
1/3
P-Ala10
Al 4x50+35 dł. 142m układ skośny do demntażu
8
P-ŻN10
Al 4x16
4/3
RK-ŻN10
4/2
P-ŻN10
YAKY 4x35
4/1
P-ŻN10
4
RR-E10,5/12
ZK w ogrodz. demontaż
ZK-1/1P pozostaje
4/1/1
P-ŻN10
4/1/2
K-E10,5/12
4/4
KK-E10,5/12
4/5
K-E10,5/12
ZK-3 w budynku pozostaje
9
P-ŻN10
ZK w ogrodz. demontaż
ZK w ogrodz. demontaż inne oprac.
Al 4x50+35 dł. 190m układ płaski do demontażu
10
P-ŻN10
wymiana słupa na krańcowy
T. Kościuszki
Sportowa
St. transf. Sportowa
OCHRONA OD PORAŻEŃ
SIEĆ nN TN-C

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	
Projektował	D.Marcinkowska	KL- 334/88		01.2022	EKOBOX S.A.
Opracował					
Sprawdził	M. Grzechowski	KL- 58/90		01.2022	
Tytuł projektu	Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej "Młyńska" w m. Białobrzegi			Skala 1:1000	Rys. nr 13
Tytuł Rysunku	Plan urządzeń sieci nN do rozbiórki				Strona