województwo: świętokrzyskie
powiat: kielecki
gmina: 260417_2 Nowiny
obręb: 0005 Dąbrówka
działki: wg zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Arkusz 2(2)

Opracowanie kanalizacyjne zgłoszenia pracy geodezyjnej Dk-II.6640.3384.2022

Mapa wykonano:
- w układzie współrzędnych płaskokątnych PL-2000/21
- w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH
- w geodezyjnym układzie odniesień/PL-CRF2000

Mapa numeryczna powstała:
- drogi bazy mapy numerycznej
- pomiaru uzupełniającego

Granice działek i ich symbole przyjęto wyłącznie ewidencji gruntów obrębu 0005. Dopiszą prawa wynikają wynagi dokładnościowe.

Arkusze mapy zasadniczej:
7.142.16.32.1.4 7.142.16.32.1.3
7.142.16.32.1.4 7.142.16.33.1.1
7.142.16.33.1.1 7.142.16.33.1.2
7.142.16.33.1.1 7.142.16.33.1.3

Uwagi:
- Nie wyłucza się istnienia w terenie z nieaktualnych na mieszczej inne innych urządzeń podziemnych, których zostali zgłoszone do inwentaryzacji z o których brak jest informacja PGGiK w Kielcach
- Wykonanie niniejszej mapy nie tuhpoprzedzone uzdatnieni dotyczyni ewentualnych słuzebności drogi/gruntów w granicach projektowych inwestycji.

Data: 19.07.2022
Wykonawca:



istn. nr 53
kratowy
do demontażu

istn. nr 54
bramowy/BSW
do demontażu

L-15kV GPZ Nowiny/Stw. - Chęciny
z SAIDI/SAIFI dzielą/ dzielą

L-110kV

istn. nr 55 br 1713
Oor-12/ZN
do demontażu

proj. zasobnik
ZK-1 Ø 0,8m

proj. 2xDVK 160
L=7m

proj. zasobnik
ZK-1 Ø 0,8m

proj. 2x6RS 160
L=6,5m
/przewiert sterowany/

proj. zasobnik
ZK-1 Ø 0,8m

proj. kabel SN 12/20 kV typu
3xXRUHAKXs 1x240mm²+OPTO HDPE 40/3,7mm
Lt=1843m

istn. nr 56
do demontażu

istn. linia SN 15kV
bez zmian

proj. słup SN 15kV
nr 57
z rozłącznikiem

Proj. zasobnik
ZK-1 nr 57
Ø0,8m

proj. kabel SN 15kV
XRUHAKXs 3x1x240
relacji
br.339 - Zgórsko13
Lt=81m
+ kanalizacja światłowodowa
Zasobnik nr 0,8m
- stacja Zgórsko 13
- 20m

proj. 2xDVK 160
L=2,5m

Proj. kabel SN 15kV
XRUHAKXs 3x1x240
relacji
Zgórsko13 - proj. ZK SN nr 1
Lt=1035m
+ kanalizacja światłowodowa
Zgórsko 13 - zasobnik nr 1,3
Lt=259m

istn. nr 57
Słup nr 57

Słup nr 1

istn. 2, br. 339
RKŁo-12/ZN
demontaż

Proj. słup nN 0,4kV

Słup nr 2

istn. nr 3

Słup nr 3

istn. 1, br. 340
Oo-12/ZN
demontaż

Istn. linia SN 15kV
do rozbiórki ok. 145m

Proj. słup nN 0,4kV

Proj. kable nN 0,4kV
zasilanie odbiorców i ośw. ulicz.
Lt=30m

istn. nr 58

Słup nr 58

istn. stacja
trafo. Zgórsko 13
demontaż

Istn. stacja transformatorowa
słupowa STSa 20/250
Zgórsko nr 13
Proj. przebudowa na stację
kontenerową typu MRw-b1 20/630
o wym. 2660x2510mm

Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych