



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH-ARKUSZ 1

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG 6640.1179.2021
Nr ks. rob. u wykonawcy	274/21
Miejscowość	Karczowice
Numer działki	732
Jednostka ewidencyjna	120803_2
nazwa	Kozłów
Identyfikator	120803_2.0004
nazwa	Karczowice
Obręb ewidencyjny	7.135.11.20.3.1, 7.135.11.20.3.3
Sekcje nr	1:500
Skala mapy	2000
Nazwa układu współrzędnych	PL-KR0966-NH
Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----

Granice działek zostały wysonowane z materiałów użytych do zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIG w Miechowie.
Granice działek ewidencyjnych pochodzą z bazy EGIb.
Niniejsza mapa została wykonana bez ułożenia obciążenia docierającego ewentualnych służebności gruntowych, ujawnionych w III dziale KW dla działek w zakresie opracowania.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Trześć mapy zgodna z terenem wg stanu na miesiąc: XI 2021r.

GEODETA UPRAWNIONY
Smiłek Andrzej
zam. 32-085 Iwanowice Miechowski
Uprawnienie: Geodeta Kraju
nr 224/0 z dnia 13.05.2014
tel. 501 572 351 e-mail: ardgeo@gmail.com
NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

„Ard-geo”
USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE
Andrzej Smiłek
ul. Ojcowska 99
tel. 501 572 351
NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

Legenda:
- miedza

Jeżeli świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, który otrzymał zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG 6640.1179.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Miechowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	GG 6640.1179.2021, 1 z dnia 23.12.2021r.
Imię i nazwisko, oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	GEODETA UPRAWNIONY Smiłek Andrzej nr 224/0
Wykonawca prac geodezyjnych	„Ard-geo” USŁUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE 32-085 Iwanowice Miechowski ul. Ojcowska 99 tel. 501 572 351 NIP 682-104-61-53 REGON 356585683

- UWAGI:
- Przedstawiona lokalizacja sieci energetycznej jest zgodna z niniejszym podkładem geodezyjnym. Rzeczywiste wymiary należy sprawdzić na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.
 - Prace planować i prowadzić w sposób ograniczający do minimum czas przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Planowane wyłączenia linii uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.
 - Numeracja dla budowanych stanowisk słupowych została przyjęta do celów projektowych, na etapie wykonania uzgodnić numerację z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku - Kamiennej.
 - Przy zbliżeniu lokalizacji projektowanych stanowisk słupowych z innymi mediami wykopy należy wykonać ręcznie.
 - W przypadku stwierdzenia gruntu o gorszych warunkach niż przyjęto dobór ustojów należy odpowiednio skorygować.
 - Sieć kablowa SN - 15kV w terenach rolnych układać na głębokości min. 1,5 m
 - Przejścia w pasie drogowym dróg gminnych Gminy Kozłów, tj. dz. nr 199, 197, 196, 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów, należy wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach: znak ZIR.7230.1.02.2021 z dnia 10.02.2021 r. oraz ZIR.721.01.08.2020 z dnia 31.08.2020 r. Dla dz. nr 199 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów dopuszcza się wykonanie sieci kablowej SN układanej wzdłuż drogi gminnej w wykopie otwartym z uwzględnieniem odbudowy pobocza.
 - Dla dz. nr 62/14 0004 Karczowice, jedn. ewid. 120803_2 Kozłów, zgodnie z warunkami współwłasności działki, sieć kablową SN - 15kV należy układać na głębokości min. 1,5m w rurze ostonowej, dokładny termin rozpoczęcia prac na działce uzgodnić z właścicielem (tel. 796 563 192 lub 531 900 934)
 - Prace prowadzić zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie (protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w części opisowej projektu), sprawa znak GG.6630.32.2022 z dnia 23.03.2022

LEGENDA:

- - - - - proj. budowa sieci kablowej SN 15 kV
- o - proj. przebudowa stanowiska słupowego
- proj. rura ostonowa
- XXX - rozbiórka sieci napowietrznej SN 15kV
- geodezyjnie pomierzona miedza

ELWAR®
ul. Rodziny Poganiów 62, 32-080 Zabierzów
ul. Krakowska 255A, 32-080 Zabierzów
tel. 12-307-36-60 mail: biuro@elwar.org

biuro
siedziba

Obiekt: PBW na przebudowę napowietrznej sieci średniego napięcia na kablową, kier. odg. Karczowice 5 wraz z budową odc. sieci średniego napięcia z linią TAURON Dystrybucja S.A. w m. Karczowice i Marcinowice gm. Kozłów - RE Busko (Program kablowania) - ETAP I

Investor: PGE Dystrybucja S.A.

Imię i nazwisko Nr uprawnień bud.	Pieczęć, Podpis
Projektował: mgr inż. Izabela Kuc MAP/0736/PWBE/21	
Sprawdzał: mgr inż. Justyna Gruca MAP/0194/PWBE/22	

Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 z 2

Data: 04.2024	Revizja: 1.0	Faza projektu: Projekt Techniczny	Rys. nr 1.1
Miejscowość: Karczowice	Gmina: Żarnowice, Kozłów	Województwo: śląskie, małopolskie	Skala: 1:500